## LEGENDA

TUBI FLESSIBILI CIRCOLARI DN127 PER MANDATA E RIPRESA ARIA, REALIZZATI CON FILM DI RESINE POLIOLEFINICHE ADDITIVATE CON COMPOSTI BROMURATI/TRIOSSIDO DI ANTIMONIO E MASTER ANTIBATTERICO/ANTIMUFFA E SPIRALE IN FILO DI ACCIAIO ARMONICO. RIVESTISTIMENTO TERMOISOLANTE IN FIBRA DI POLIESTERE (spessore 25 mm densità 16 kg/mq) PROTEZIONE ESTERNA IN FILM ALLUMINATO. REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, TIPO ECOCLIMA SERIE ET SA10 THERM O.02.15.02

VALVOLE DN 125 PER ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA, REGOLABILI MEDIANTE CONO CENTRALE, CON COLLARE DI FISSAGGIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO, COSTRUZIONE IN ACCIAIO VERNICIATO COLORE BIANCO O.02.39.100

CANALI REALIZZATI CON PANNELLO IN POLIISOCIANATO SPESSORE 20 mm PER IMMISSIONE ED ESTRAZIONE ARIA AMBIENTE (con conducibilita' iniziale λ=0,022 W/m°C a 10°C), RIVESTITO SU ENTRAMBI I LATI CON ALLUMINIO (interno liscio, esterno goffrato) O.02.16.01




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

# RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA

ASSE 6 POR FESR
OBIETTIVO OT9
AZIONE 9.5.8.

PROGETTO ESECUTIVO

0460009

Elaborato
PROGETTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE - VMC **M.2**

PIANTA PIANO TERRA


Architettura Ingegneria Servizi Integrati
Società di Ingegneria s.r.l.
Direttore Tecnico: ing. Oreste Chiarion - Direttore Tecnico
Impianti termotecnici: p.ind. Stefano Pescante
Progetto impianti elettrici e speciali: p.ind. Giovanni Sgaravatto
Coordinatore per la Sicurezza: arch. Roberto Pellegrini



Firmato digitalmente da
oreste chiarion
CN = chiarion oreste
C = IT