

**VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
"IMMOBILIARE BRONZETTI S.R.L."**

P.U.A. approvato con delibera C.C. n° 2008/0128 esecutiva dal 03.01.2009

**SCHEMA RETI
ENEL, TELECOM**

Richiedente
Immobiliare Bronzetti s.r.l.
Treviso (TV), via Fonderia, 31

File
Immobiliare Bronzetti (varante 2013)
Fax 12 Enel + Telecom.dwg
File di stampa: Bronzetti PDL.cd
SCALE 2:1

Scala
1: 500



Progettista
Architetto Francesco Bovo
Architetto Piero Bovo
Padova, via Morgagni, 12
tel. 049 656134 fax 049 656259
e-mail: francesco_bovo@virgilio.it

Data
Aprile 2013






Elaborato N°

12








LEGENDA

-  Perimetrazione P.D.L.
-  Area ceduta al Comune

Rete TELECOM

- rete esistente
-  Cavidotto rete TELECOM
 -  P8 - Pozzetto in cls 60x120cm con chiusura in ghisa
- rete di progetto
-  Cavidotto di progetto n° 2 tubi corrugati PEAD Ø125mm
 -  P8 - Pozzetto in cls 60x120cm con chiusura in ghisa
 -  P6 - Pozzetto in cls 60x60cm con chiusura in ghisa

Rete ENEL

- rete esistente
-  Linea MT in cavo sotterraneo
 -  Linea BT in cavo sotterraneo
- rete di progetto
-  Cavidotto: tubo corrugato PEAD Ø140mm BT
tubo corrugato PEAD Ø160mm MT
 -  Pozzetto in cls 120x120cm con chiusura in ghisa
 -  Pozzetto in cls 80x80cm con chiusura in ghisa
 -  Contatore ENEL
 -  Cabina ENEL

