



1 Impianto di Terra  
1 : 50

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO DI TERRA FABBRICATO

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Conduttore di protezione per il collegamento a terra di apparecchiature e carpenterie realizzato con doppio cavo FG17 - 2x120mm <sup>2</sup>
	Conduttore di messa a terra carpenteria quadri in piatto Cu 50x4mm fissato alla carpenteria dei quadri
	Collettore di terra - Piatto Cu 60x6mm forato e fissato a parete ad altezza 60cm dal pavimento con isolatori in poliestere con isolamento > 1kV
	Punto di collegamento a terra della massa carpenteria e apparecchiatura
	Relè di massa elettromeccanico
	Canale di misura corrente di guasto verso terra nelle celle alimentatori
	Canale di misura corrente di guasto verso terra diretta al dispersore magliato esterno
	Pulsante di apertura generale in cassetta stagna con vetro a rompere
	Pulsante di apertura generale a fungo
	Pannello di isolamento in vetroresina (isolamento > 2kv per 1') tra cella e cella
	Dispersore verticale a picchetto formato da aste componibili in acciaio Ø19mm rivestite in rame, lunghezza totale 3m posate in pozzetto in CLS dim 50x50x50cm
	Anello perimetrale in corda di rame Cu 120mm <sup>2</sup> interrato a 1,5m di profondità

- Note:
- Tutte le masse delle apparecchiature collegate ai toroidi di rilevamento delle correnti di guasto a terra devono essere isolate dal pavimento con isolamento > 2kv per 1'
  - Le armature dei fabbricati costituiscono dei dispersori di fatto e verranno collegate al dispersore magliato del piazzale

COMMITTENTE:



Aps Holding s.p.a.  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Padova

IL DIRETTORE FUNZIONALE  
Dott. Ing. Diego Galiazzo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Gaetano Panetta

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTE

SDAprogetti  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI

MANDANTE



MANDANTE



ITALFERR

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA  
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3

IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

SSE Viale della Pace

Fabbricato di SSE - Impianto di terra e Relè di massa

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE  
Dott. Ing. Luca Bernardini

SCALA:

1 : 50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NP00	00	D	18	PB	SE0100	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione Definitiva	M. Laurini	Apr. 2020	N. Carones	Apr. 2020	A. Perusso	Apr. 2020	G. Gucci, Bernardini