



1 Layout LFM
1 : 50

LEGENDA ILLUMINAZIONE	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Plafoniera Stagna a LED per installazione a vista 2x24W - IP65.
	Plafoniera Stagna a LED per installazione a vista 5W - IP65.
	Colorazione blu - illuminazione normale Lampada connessa al circuito 230V
	Colorazione rossa - illuminazione di sicurezza Lampada connessa al circuito 110Vcc

LEGENDA FORZA MOTRICE	
	Presse CEE 3P+T 16A -400V con interruttore di blocco e fusibili.
	Presse CEE 3P+N+T 32A -400V con interruttore di blocco e fusibili.
	Gruppo prese CEE completo di n°1 presa 2P+T 16A -230V e n°1 presa 2P 16A - 132Vc.c. con interruttore di blocco e fusibili.
	Presse 2P+T 10 / 16A tipo bipasso ad alveoli schermati per installazione in cassetta portafrutti.
	Termostato ambiente
	Estrattore d'aria industriale TRIFASE da 5000mc/ora, completo di serranda a gravità, supporto e griglia metallica. Protetto da dispositivo salvamotore e interruttore differenziale posti nel quadro serv.aux. Comandabile singolarmente tramite contattore di potenza e termostato ambiente.
	Estrattore d'aria industriale TRIFASE a torrone da 5000mc/ora, completo di griglia metallica. Protetto da dispositivo salvamotore e interruttore differenziale posti nel quadro serv.aux. Comandabile singolarmente tramite contattore di potenza e termostato ambiente.
	Monosplit Inverter in pompa di calore canalizzabile 7000W. Tipo industriale. Completo unità interna/esterna

- Note.
- L'impianto di distribuzione LFM dovrà essere realizzato a vista con tubo in PVC rigido autoestinguente privo di alogeni, Norma CEI EN 61386 "serie pesante"
 - Gli impianti "Illuminazione Normale", "Illuminazione di Emergenza" e l'impianto Forza motrice dovranno essere installati in canalizzazioni dedicate e separate.

COMMITTENTE:

 APS Holding s.p.a.
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Padova

IL DIRETTORE FUNZIONALE
 Dott. Ing. Diego Galiazzo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Arch. Gaetano Panetta

PROGETTAZIONE: MANDATARIA

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MANDANTE: MANDANTE

 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI

MANDANTE: MANDANTE

 SERVIZIO INTEGRATI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

MANDANTE: MANDANTE

 PINI ITALIA

ITALFERR
 PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA
 NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3

IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA

SSE Forcellini
 Fabbricato di SSE - Impianto luce e forza motrice

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
 Dott. Ing. Luca Bernardini

SCALA: 1 : 50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NP00	00	D	18	PB	SE0200	004	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione Definitiva	M. Laurini	Apr. 2020	N. Carones	Apr. 2020	A. Perusso	Apr. 2020	G. Guadi, B. Barriani