



### LEGENDA SIMBOLI

Simbolo grafico	Descrizione simbolo
	Tubazione corrugata circuiti FM
	Tubazione corrugata circuiti rete dati, impianto chiamata e tv
	Tubazione corrugata circuiti illuminazione ordinaria ed emergenza
	Tubazione corrugata circuiti interni impianto chiamata
	Tubazione corrugata circuiti interni impianto tv
	Scatola di derivazione a incasso / a vista
	Apparecchio di illuminazione ordinaria tipo panel led a incasso a soffitto
	Apparecchio di illuminazione ordinaria tipo led tondo a incasso a soffitto
	Apparecchio di illuminazione ordinaria notturno a incasso a parete
	Apparecchio di illuminazione di emergenza a incasso a soffitto
	Punto collegamento predisposto a parete per apparecchio di illuminazione ordinaria
	Interruttore accensione luce
	Pulsante accensione luce
	Rivelatore di presenza per accensione luce a incasso
	Pressa monofase 10/16A-T, ad alveoli protetti e con terra laterale e centrale (tipo UNEL P30), rete privilegiata
	Pressa monofase 10/16A-T, ad alveoli protetti e con terra laterale e centrale (tipo UNEL P30), colore rosso alimenta da CA
	Pressa USB completa di alimentatore installata su parete testaleto
	Punto comando sali scendi tapparelle motorizzate
	Punto alimentazione utenza: TM: tapparella motorizzata PL: parete testaleto PI: piano induzione K: Cappa aspirazione cucina M: sollevatore paziente
	Nodo equipotenziale di stanza
	Collegamento equipotenziale di utenza elettrica al nodo di stanza
	Punto sonda temperatura ambiente a parete
	Punto presa per trasmissione foniali tipo RJ45 cat.6A, rete cablaggio strutturato, in predisposizione
	Pressa antenna TV
	Rivelatore di fumo ottico indirizzabile completo di base
	Rivelatore di fumo ottico indirizzabile completo di base installato nel controsoffitto con ripetitore ottico
	Ripetitore ottico
	Terminale di comunicazione di stanza con display provvisto di pulsanti di chiamata ed annullamento
	Pulsantiera pensile di chiamata infermiera per degenza completa di pulsanti per accensione luci Modulo chiamata con presa ad innesto Sub-D 15 poli installato su parete testaleto
	Pulsante di chiamata a tirante
	Pulsante di annullo chiamata
	Lampada di segnalazione fuori porta a 4 campi luminosi senza elettronica
	Trave testaleto

COMMITTENTE

VIA MILAZZO 12, 35124 PADOVA

VIA GIUSTINIANI 2, 35128 PADOVA

DESIGNAZIONE DELL'OPERA

## REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO REGIONALE PER LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE HOSPICE PEDIATRICO

### EDIFICIO DI VIA FALLOPPIO

FASE DELLA PROGETTAZIONE

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

OGGETTO DEL DISEGNO

Pianta Degenza Tipo

CODICE ELABORATO	Codice commessa	Fase progettale	Specialità	Tipo elaborato	Numero elaborato	SCALA
	2234	PFFE	IE	TAV	F010	1:50

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Settembre 2023	Prima Emissione	S. Lachina	F. Barbiero	G. Artusi
1	Dicembre 2023	Seconda Emissione	S. Lachina	F. Barbiero	G. Artusi
2	Aprile 2024	Terza emissione	S. Lachina	F. Barbiero	G. Artusi
3					

GRUPPO DI LAVORO:

PROGETTISTA INCARICATO	COLLABORATORE PER PROGETTAZIONE STRUTTURE	COLLABORATORE PER PROGETTAZIONE IMPIANTI	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	INCARICATO PER I RILIEVI E LA MODELLAZIONE BIM	CONSULENTE PER LA PROGETTAZIONE ACUSTICA
Prof. Arch. Umberto Trame	Prof. Ing. Claudio Modena	Ing. Giorgio Artusi	Ing. Andrea Trame	Arch. Denis Mior	Ing. Dino Abate

A.S.T. engineering S.r.l.  
Corso Vitellio Etrusco II 30,  
31170 Padernone

COY CERTIFICAZIONE

SM Ingegneria S.r.l.  
Via dell'Argentario 7,  
31066 Colle di Sommacampagna (PD)

COY CERTIFICAZIONE

Via Marco Polo 18A,  
35025 - Abbadigara (PD)

COY CERTIFICAZIONE

A.S.T. engineering S.r.l.  
Via dell'Argentario 7,  
31170 Padernone

COY CERTIFICAZIONE

Plazzi 17 Novembre 13,  
33063 Chiave (PN)

COY CERTIFICAZIONE

Corso Garibaldi 67,  
31170 Padernone

COY CERTIFICAZIONE