

# COMUNE DI PADOVA

## Settore Lavori Pubblici

### CASTELLO CARRARESI INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE STRALCI

#### PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 5.400.00,00

Progetto: LLPP\_EDP\_2018/137

Nome File: CARRARESI\_IT\_RT\_RDC

25 Luglio 2018

ELABORATO:

**IMPIANTI TERMOMECCANICI**

RELAZIONE DI CALCOLO

Scala	Fase progetto	Codice elaborato	
//	ESEC.   R.00	IT	RT_RDC

#### **Progettisti e Collaboratori**

Progettista e Coordinatore alla Prog.: Arch. Domenico Lo Bosco  
Collaboratori alla Progettazione: Arch. Giacomo Peruzzi  
Arch. Luisa Tonietto

Progettazione specialistica: Arch. Arianna Garbin  
Per.Ind. Enrico Boscaro  
Per.Ind. Fabio Cappellato  
SM Ingegneria S.r.l. Prof. Ing. Claudio Modena

**Capo Settore**

Arch. Luigino Gennaro

**RUP**

Arch. Stefano Benvegnù

***RELAZIONE DI CALCOLO  
FABBISOGNI ENERGETICI INVERNALI***

**DATI di PROGETTO**

Altitudine	[m]	<b>12</b>
Latitudine		<b>45°24'</b>
Longitudine		<b>11°52'</b>
Temperatura esterna	Te [°C]	<b>-5.0</b>
Località di riferimento per temperatura esterna		<b>PADOVA</b>
Gradi giorno	[°C ÷ 24h]	<b>2383</b>
Zona climatica		<b>E</b>
Velocità del vento media giornaliera [media annuale]	[m/s]	<b>3.6</b>
Direzione prevalente del vento		<b>NE</b>
Zona vento		<b>2</b>
Località riferimento valori medi mensili		<b>Campagna Lupia - Valle Averno</b>

**Irradiazione globale su superficie verticale (MJ/m<sup>2</sup>)**

mese	N	NNE NNW	NE NW	ENE WNW	E W	ESE WSW	SE SW	SSE SSW	S	oriz	Te
ottobre	2.6	2.6	3.2	4.3	5.4	6.5	7.5	8.1	8.5	7.3	13.9
novembre	1.6	1.6	1.8	2.6	3.7	5.0	6.3	7.4	7.9	4.6	8.3
dicembre	1.3	1.3	1.4	2.3	3.9	5.8	7.8	9.6	10.3	4.4	4.8
gennaio	1.5	1.5	1.7	2.6	4.1	5.8	7.5	9.1	9.8	4.8	3.0
febbraio	2.3	2.3	3.0	4.5	6.2	8.0	9.6	11.0	11.7	7.8	3.6
marzo	3.6	3.9	5.1	6.6	8.2	9.4	10.2	10.6	10.8	11.2	8.6
aprile	5.2	6.3	8.1	10.0	11.4	12.2	12.1	11.5	10.9	16.5	12.8

Inizio riscaldamento		<b>15-10</b>
Fine riscaldamento		<b>15-04</b>
Durata periodo di riscaldamento	p [giorno]	<b>183</b>
Ore giornaliere di riscaldamento	[ore]	<b>14</b>
Temperatura aria ambiente	Ta [°C]	<b>20.0</b>
Umidità interna	Ui [%]	<b>50.0</b>

Classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni:  
(si veda singola struttura finestrata)

**RIEPILOGO DISPERSIONI**

<b>GLOBALE EDIFICIO</b>	<b>4865.7</b>	<b>13723.0</b>	<b>0.355</b>	<b>0.571</b>	<b>0.000</b>	<b>293820</b>
-------------------------	---------------	----------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<b>Appart/zona/ambiente</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>	<b>Cdr</b>	<b>Cdl</b>	<b>dispers</b>
-----------------------------	----------	---------------	------------	------------	------------	----------------

<b>Piano/Scala: 01</b>	<b>piano TERRA</b>					<b>103891</b>
------------------------	--------------------	--	--	--	--	---------------

<b>0101 Piano TERRA unico</b>	<b>2186.0</b>	<b>4175.8</b>	<b>0.523</b>			<b>103891</b>
01 Locale 010101	97.20	180.12	0.540			3441
02 Locale 010102	21.53	91.50	0.235			748
03 Locale 010103	25.22	49.38	0.511			704
04 Locale 010104	13.63	26.31	0.518			407
05 Locale 010105	911.53	1890.74	0.482			36371
06 Locale 010106	67.24	173.78	0.387			4060
07 Locale 010107	59.13	104.97	0.563			3281
08 Locale 010108	119.43	237.28	0.503			5337
09 Locale 010109	121.35	238.21	0.509			4984
10 Locale 010110	113.72	238.30	0.477			4880
11 Locale 010111	152.31	71.64	2.126			5704
12 Locale 010112	20.09	27.60	0.728			2641
13 Locale 010123	227.95	426.91	0.534			16590
14 Locale 010124	143.43	282.63	0.507			10904
15 Locale 010125	92.23	136.40	0.676			3838

<b>Piano/Scala: 02</b>	<b>Piano PRIMO</b>					<b>73356</b>
------------------------	--------------------	--	--	--	--	--------------

<b>0201 Piano PRIMO unico</b>	<b>945.4</b>	<b>4520.3</b>	<b>0.209</b>			<b>73356</b>
01 Locale 020101	13.36	77.84	0.172			1456
02 Locale 020102	279.45	646.02	0.433			18008
03 Locale 020103	38.88	222.63	0.175			4139
04 Locale 020104	146.35	243.00	0.602			4086
05 Locale 020105	176.12	338.58	0.520			7000
06 Locale 020106	8.10	218.38	0.037			2346
07 Locale 020107	23.89	236.24	0.101			3022
08 Locale 020108	23.89	232.15	0.103			3004
09 Locale 020109	23.89	234.49	0.102			3005
10 Locale 020110	23.89	233.93	0.102			3000
11 Locale 020111	23.89	235.79	0.101			3017
12 Locale 020112	23.89	232.31	0.103			3005
13 Locale 020113	0.00	111.82	0.000			1060
14 Locale 020114	0.00	113.16	0.000			1073
15 Locale 020115	22.68	109.03	0.208			1783
16 Locale 020116	23.49	111.58	0.211			1829
17 Locale 020117	22.27	229.23	0.097			2912
18 Locale 020118	22.27	226.68	0.098			2888
19 Locale 020119	22.27	226.11	0.099			2882
20 Locale 020120	26.73	241.34	0.111			3841

Appart/zona/ambiente		A	volume	S/V	Cdr	Cdl	dispers
Piano/Scala: 03 Piano SECONDO							116572
<b>0301 Piano SECONDO unico</b>		<b>1734.3</b>	<b>5027.3</b>	<b>0.345</b>			<b>116572</b>
01	Locale 030101	35.15	85.89	0.409			1800
02	Locale 030102	447.98	691.69	0.648			20715
03	Locale 030103	748.37	2490.59	0.300			58372
04	Locale 030104	30.24	152.55	0.198			1650
05	Locale 030105	30.24	152.00	0.199			1646
06	Locale 030106	50.76	133.28	0.381			2268
07	Locale 030107	50.76	134.30	0.378			2274
08	Locale 030108	82.35	291.62	0.282			6532
09	Locale 030109	82.35	292.45	0.282			6545
10	Locale 030110	82.35	290.37	0.284			6514
11	Locale 030111	93.80	312.62	0.300			8256

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 010101** Locale 010101Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	42.38	1.00	4.25	180.1	788

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	102 P.E	1	E	0.66	25.0	7.30	4.25	26.63	435.98	1.15	501
02	264 S.E	2	E	1.62	25.0	1.10	2.00	4.40	177.76	1.15	204
03	718 PTE	1	E	0.33	25.0	4.25	1.00	0.00	35.27	1.15	41
04	735 PTE	1	E	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	24.86	1.15	29
05	719 PTE	2	E	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	31.00	1.15	36
06	731 PTE	1	E	0.19	25.0	7.30	1.00	0.00	34.31	1.15	39
07	733 PTE	1	E	0.33	25.0	7.30	1.00	0.00	60.04	1.15	69
08	100 P.E	1	S	0.34	25.0	5.60	4.25	23.80	201.70	1.00	202
09	718 PTE	1	S	0.33	25.0	4.25	1.00	0.00	35.27	1.00	35
10	735 PTE	1	S	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	24.86	1.00	25
11	731 PTE	1	S	0.19	25.0	5.60	1.00	0.00	26.32	1.00	26
12	735 PTE	1	S	0.23	25.0	5.60	1.00	0.00	32.76	1.00	33
13	500 PAV	1	T1	1.78	5.6	1.00	42.38	42.38	419.91	1.00	420
14	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	42.38	42.38	382.06	1.00	382
15	328 P.I	1	TF	1.64	2.0	5.60	4.25	22.12	72.64	1.00	73
16	400 S.I	1	TF	2.24	2.0	0.80	2.10	1.68	7.53	1.00	8
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	788		2122 25%	3441	97.20	180.1	0.54				

**AMBIENTE : 010102** Locale 010102Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	21.53	1.00	4.25	91.5	400

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	500 PAV	1	T1	1.78	0.7	1.00	21.53	21.53	25.67	1.00	26
02	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	21.53	21.53	194.09	1.00	194
03	328 P.I	1	TF	1.64	2.0	4.20	4.25	17.85	58.62	1.00	59
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	400		278 25%	748	21.53	91.5	0.24				

**AMBIENTE : 010103** Locale 010103Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	11.62	1.00	4.25	49.4	216

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	100 P.E	1	S	0.34	25.0	3.20	4.25	13.60	115.26	1.00	115
02	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	49.73	1.00	50
03	731 PTE	1	S	0.19	25.0	3.20	1.00	0.00	15.04	1.00	15
04	735 PTE	1	S	0.23	25.0	3.20	1.00	0.00	18.72	1.00	19
05	500 PAV	1	T1	1.78	4.2	1.00	11.62	11.62	86.91	1.00	87

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 010103** Locale 010103

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
06	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	11.62	11.62	104.75	1.00	105
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	216		390 25%		704	25.22	49.4	0.51			

**AMBIENTE : 010104** Locale 010104

Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	6.19	1.00	4.25	26.3	115

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	100 P.E	1	S	0.34	25.0	1.75	4.25	7.44	63.03	1.00	63
02	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	49.73	1.00	50
03	731 PTE	1	S	0.19	25.0	1.75	1.00	0.00	8.22	1.00	8
04	735 PTE	1	S	0.23	25.0	1.75	1.00	0.00	10.24	1.00	10
05	500 PAV	1	T1	1.78	4.3	1.00	6.19	6.19	46.81	1.00	47
06	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	6.19	6.19	55.80	1.00	56
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	115		234 25%		407	13.63	26.3	0.52			

**AMBIENTE : 010105** Locale 010105

Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	444.88	1.00	4.25	1890.7	8272

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	103 P.E	1	S	0.84	25.0	23.04	4.25	97.92	2046.53	1.00	2047
02	103 P.E	1	S	0.84	25.0	4.76	4.25	20.23	422.81	1.00	423
03	100 P.E	1	S	0.34	25.0	39.70	4.25	142.59	1208.41	1.00	1208
04	264 S.E	5	S	1.62	25.0	1.10	1.60	8.80	355.52	1.00	356
05	264 S.E	1	S	1.62	25.0	2.30	3.40	7.82	315.93	1.00	316
06	264 S.E	1	S	1.62	25.0	2.80	3.40	9.52	384.61	1.00	385
07	738 PTE	5	S	0.35	25.0	5.40	1.00	0.00	236.25	1.00	236
08	738 PTE	1	S	0.35	25.0	11.40	1.00	0.00	99.75	1.00	100
09	738 PTE	1	S	0.35	25.0	12.40	1.00	0.00	108.50	1.00	109
10	735 PTE	4	S	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	99.45	1.00	99
11	731 PTE	1	S	0.19	25.0	39.70	1.00	0.00	186.59	1.00	187
12	735 PTE	1	S	0.23	25.0	39.70	1.00	0.00	232.25	1.00	232
13	731 PTE	1	S	0.19	25.0	35.56	1.00	0.00	167.13	1.00	167
14	735 PTE	1	S	0.23	25.0	35.56	1.00	0.00	208.03	1.00	208
15	103 P.E	1	N	0.84	25.0	42.30	4.25	147.79	3088.92	1.20	3707
16	264 S.E	4	N	1.62	25.0	1.10	2.00	8.80	355.52	1.20	427
17	264 S.E	2	N	1.62	25.0	1.60	3.10	9.92	400.77	1.20	481
18	264 S.E	1	N	1.62	25.0	2.80	3.40	9.52	384.61	1.20	462
19	264 S.E	1	N	1.62	25.0	1.10	3.40	3.74	151.10	1.20	181
20	735 PTE	4	N	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	99.45	1.20	119
21	738 PTE	4	N	0.35	25.0	6.20	1.00	0.00	217.00	1.20	260
22	738 PTE	2	N	0.35	25.0	9.40	1.00	0.00	164.50	1.20	197

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 010105** Locale 010105

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
23	738 PTE	1	N	0.35	25.0	12.40	1.00	0.00	108.50	1.20	130
24	738 PTE	1	N	0.35	25.0	9.00	1.00	0.00	78.75	1.20	95
25	732 PTE	1	N	0.71	25.0	42.30	1.00	0.00	747.65	1.20	897
26	733 PTE	1	N	0.33	25.0	42.30	1.00	0.00	347.92	1.20	418
27	500 PAV	1	T1	1.78	5.3	1.00	444.88	444.88	4194.66	1.00	4195
28	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	444.88	444.88	4010.59	1.00	4011
29	328 P.I	1	TF	1.64	5.0	10.80	4.25	42.54	349.25	1.00	349
30	403 S.I	1	TF	1.06	5.0	1.40	2.40	3.36	17.80	1.00	18
31	328 P.I	1	TF	1.64	5.0	12.80	4.25	49.36	405.25	1.00	405
32	400 S.I	2	TF	2.24	5.0	1.20	2.10	5.04	56.50	1.00	57
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	8272		22479	25%	36371	911.53	1890.7	0.48			

**AMBIENTE : 010106** Locale 010106

Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	40.89	1.00	4.25	173.8	760

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	103 P.E	1	N	0.84	25.0	2.50	4.25	10.63	222.06	1.20	266
02	106 P.E	1	N	1.33	25.0	3.70	4.25	13.53	448.35	1.20	538
03	264 S.E	1	N	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.20	107
04	735 PTE	4	N	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	99.45	1.20	119
05	738 PTE	1	N	0.35	25.0	6.20	1.00	0.00	54.25	1.20	65
06	732 PTE	1	N	0.71	25.0	6.20	1.00	0.00	109.58	1.20	132
07	733 PTE	1	N	0.33	25.0	6.20	1.00	0.00	51.00	1.20	61
08	500 PAV	1	T1	1.78	3.9	1.00	40.89	40.89	286.94	1.00	287
09	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	40.89	40.89	368.62	1.00	369
10	328 P.I	2	TF	1.64	5.0	7.60	4.25	57.88	475.19	1.00	475
11	403 S.I	2	TF	1.06	5.0	1.40	2.40	6.72	35.60	1.00	36
12	328 P.I	1	TF	1.64	5.0	5.30	4.25	22.52	184.93	1.00	185
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	760		2640	25%	4060	67.24	173.8	0.39			

**AMBIENTE : 010107** Locale 010107

Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	24.70	1.00	4.25	105.0	459

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	103 P.E	1	S	0.84	25.0	5.60	4.25	23.80	497.42	1.00	497
02	105 P.E	1	S	1.57	25.0	2.50	4.25	3.63	142.73	1.00	143
03	264 S.E	1	S	1.62	25.0	2.00	3.50	7.00	282.80	1.00	283
04	738 PTE	1	S	0.35	25.0	11.00	1.00	0.00	96.25	1.00	96
05	735 PTE	6	S	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	149.18	1.00	149
06	732 PTE	1	S	0.71	25.0	8.10	1.00	0.00	143.17	1.00	143
07	733 PTE	1	S	0.33	25.0	8.10	1.00	0.00	66.62	1.00	67



**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 010107** Locale 010107

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
08	500 PAV	1	T1	1.78	6.2	1.00	24.70	24.70	271.76	1.00	272
09	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	24.70	24.70	222.67	1.00	223
10	328 P.I	2	TF	1.64	5.0	3.00	4.25	22.14	181.77	1.00	182
11	403 S.I	1	TF	1.06	5.0	1.40	2.40	3.36	17.80	1.00	18
12	328 P.I	1	TF	1.64	5.0	5.30	4.25	22.52	184.93	1.00	185
<b>TOTALI:</b>		<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>		<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>		
		459		2257	25%	3281	59.13	105.0	0.56		

**AMBIENTE : 010108** Locale 010108

Te = -5.0

Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	55.83	1.00	4.25	237.3	1038

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	100 P.E	1	S	0.34	25.0	5.30	4.25	22.52	190.90	1.00	191
02	103 P.E	1	S	0.84	25.0	5.00	2.00	10.00	209.00	1.00	209
03	105 P.E	1	S	1.57	25.0	1.30	2.00	0.84	33.07	1.00	33
04	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	1.60	1.76	71.10	1.00	71
05	738 PTE	1	S	0.35	25.0	5.40	1.00	0.00	47.25	1.00	47
06	735 PTE	4	S	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	99.45	1.00	99
07	732 PTE	1	S	0.71	25.0	5.30	1.00	0.00	93.68	1.00	94
08	733 PTE	1	S	0.33	25.0	5.30	1.00	0.00	43.59	1.00	44
09	103 P.E	1	N	0.84	25.0	4.00	4.25	17.00	355.30	1.20	426
10	106 P.E	1	N	1.33	25.0	2.70	4.25	5.18	171.55	1.20	206
11	264 S.E	1	N	1.62	25.0	1.80	3.50	6.30	254.52	1.20	305
12	735 PTE	4	N	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	99.45	1.20	119
13	738 PTE	1	N	0.35	25.0	10.60	1.00	0.00	92.75	1.20	111
14	732 PTE	1	N	0.71	25.0	5.30	1.00	0.00	93.68	1.20	112
15	733 PTE	1	N	0.33	25.0	5.30	1.00	0.00	43.59	1.20	52
16	500 PAV	1	T1	1.78	4.5	1.00	55.83	55.83	448.02	1.00	448
17	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	55.83	55.83	503.31	1.00	503
18	328 P.I	1	TF	1.64	5.0	10.80	4.25	42.54	349.25	1.00	349
19	403 S.I	1	TF	1.06	5.0	1.40	2.40	3.36	17.80	1.00	18
<b>TOTALI:</b>		<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>		<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>		
		1038		3439	25%	5337	119.43	237.3	0.50		

**AMBIENTE : 010109** Locale 010109

Te = -5.0

Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	56.05	1.00	4.25	238.2	1042

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	100 P.E	1	S	0.34	25.0	5.20	4.25	22.10	187.30	1.00	187
02	103 P.E	1	S	0.84	25.0	5.00	2.00	10.00	209.00	1.00	209
03	105 P.E	1	S	1.57	25.0	1.30	2.00	0.84	33.07	1.00	33
04	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	1.60	1.76	71.10	1.00	71
05	738 PTE	1	S	0.35	25.0	5.40	1.00	0.00	47.25	1.00	47

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 010109** Locale 010109

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
06	735 PTE	6	S	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	149.18	1.00	149
07	732 PTE	1	S	0.71	25.0	5.30	1.00	0.00	93.68	1.00	94
08	733 PTE	1	S	0.33	25.0	5.30	1.00	0.00	43.59	1.00	44
09	103 P.E	1	N	0.84	25.0	5.20	4.25	22.10	461.89	1.20	554
10	105 P.E	1	N	1.57	25.0	2.00	4.25	1.50	59.06	1.20	71
11	264 S.E	1	N	1.62	25.0	2.00	3.50	7.00	282.80	1.20	339
12	735 PTE	4	N	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	99.45	1.20	119
13	738 PTE	1	N	0.35	25.0	11.00	1.00	0.00	96.25	1.20	116
14	732 PTE	1	N	0.71	25.0	5.20	1.00	0.00	91.91	1.20	110
15	733 PTE	1	N	0.33	25.0	5.20	1.00	0.00	42.77	1.20	51
16	500 PAV	1	T1	1.78	4.5	1.00	56.05	56.05	452.81	1.00	453
17	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	56.05	56.05	505.29	1.00	505
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1042		3153 25%	4984	121.35	238.2	0.51				

**AMBIENTE : 010110** Locale 010110Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	56.07	1.00	4.25	238.3	1043

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	100 P.E	1	S	0.34	25.0	5.30	4.25	22.52	190.90	1.00	191
02	103 P.E	1	S	0.84	25.0	5.00	2.00	10.00	209.00	1.00	209
03	105 P.E	1	S	1.57	25.0	1.30	2.00	-2.04	-80.33	1.00	-80
04	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	1.60	1.76	71.10	1.00	71
05	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.60	1.80	2.88	116.35	1.00	116
06	735 PTE	6	S	0.23	26.0	4.25	1.00	0.00	155.14	1.00	155
07	738 PTE	1	S	0.35	25.0	5.40	1.00	0.00	47.25	1.00	47
08	738 PTE	1	S	0.35	25.0	7.40	1.00	0.00	64.75	1.00	65
09	732 PTE	1	S	0.71	25.0	5.30	1.00	0.00	93.68	1.00	94
10	733 PTE	1	S	0.33	25.0	5.30	1.00	0.00	43.59	1.00	44
11	103 P.E	1	N	0.84	25.0	5.30	4.25	14.02	293.12	1.20	352
12	264 S.E	1	N	1.62	25.0	1.00	1.50	1.50	60.60	1.20	73
13	264 S.E	1	N	1.62	25.0	2.00	3.50	7.00	282.80	1.20	339
14	735 PTE	4	N	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	99.45	1.20	119
15	738 PTE	1	N	0.35	26.0	5.00	1.00	0.00	45.50	1.20	55
16	738 PTE	1	N	0.35	25.0	11.00	1.00	0.00	96.25	1.20	116
17	732 PTE	1	N	0.71	25.0	5.30	1.00	0.00	93.68	1.20	112
18	733 PTE	1	N	0.33	25.0	5.30	1.00	0.00	43.59	1.20	52
19	500 PAV	1	T1	1.78	4.4	1.00	56.07	56.07	435.37	1.00	435
20	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	56.07	56.07	505.47	1.00	505
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1043		3070 25%	4880	113.72	238.3	0.48				

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 010111** Locale 010111Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	70.24	0.24	4.25	71.6	313

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	100 P.E	1	S	0.34	25.0	6.50	4.25	27.63	234.12	1.00	234
02	103 P.E	1	S	0.84	25.0	5.00	4.25	21.25	444.13	1.00	444
03	105 P.E	1	S	1.57	25.0	1.40	3.50	0.00	0.00	1.00	0
04	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.40	3.50	4.90	197.96	1.00	198
05	738 PTE	1	S	0.35	25.0	9.80	1.00	0.00	85.75	1.00	86
06	735 PTE	6	S	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	149.18	1.00	149
07	732 PTE	1	S	0.71	25.0	6.50	1.00	0.00	114.89	1.00	115
08	733 PTE	1	S	0.33	25.0	6.50	1.00	0.00	53.46	1.00	53
09	103 P.E	1	N	0.84	25.0	7.50	4.25	31.88	666.19	1.20	799
10	105 P.E	1	N	1.57	25.0	1.30	3.00	1.30	51.19	1.20	61
11	264 S.E	1	N	1.62	25.0	1.30	2.00	2.60	105.04	1.20	126
12	735 PTE	4	N	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	99.45	1.20	119
13	738 PTE	1	N	0.35	25.0	6.60	1.00	0.00	57.75	1.20	69
14	732 PTE	1	N	0.71	25.0	6.50	1.00	0.00	114.89	1.20	138
15	733 PTE	1	N	0.33	25.0	6.50	1.00	0.00	53.46	1.20	64
16	102 P.E	1	N	0.66	25.0	10.80	4.25	45.90	751.61	1.20	902
17	731 PTE	2	N	0.19	25.0	4.25	1.00	0.00	39.95	1.20	48
18	732 PTE	1	N	0.71	26.0	10.80	1.00	0.00	198.53	1.20	238
19	733 PTE	1	N	0.33	26.0	10.80	1.00	0.00	92.38	1.20	111
20	500 PAV	1	T1	1.78	6.8	0.24	70.24	16.86	204.11	1.00	204
21	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	0.24	70.24	16.86	151.97	1.00	152
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	313		4312 25%	5704	152.31	71.6	2.13				

**AMBIENTE : 010112** Locale 010112Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	27.06	0.24	4.25	27.6	121

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	102 P.E	1	E	0.66	25.0	3.20	4.25	10.72	175.54	1.15	202
02	264 S.E	1	E	1.62	25.0	1.20	2.40	2.88	116.35	1.15	134
03	735 PTE	4	E	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	99.45	1.15	114
04	738 PTE	1	E	0.35	25.0	7.20	1.00	0.00	63.00	1.15	72
05	735 PTE	6	E	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	149.18	1.15	172
06	732 PTE	1	E	0.71	25.0	3.20	1.00	0.00	56.56	1.15	65
07	733 PTE	1	E	0.33	25.0	3.20	1.00	0.00	26.32	1.15	30
08	500 PAV	1	T1	1.78	6.9	0.24	27.06	6.49	79.89	1.00	80
09	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	0.24	27.06	6.49	58.55	1.00	59
10	341 P.I	1	TF	0.56	10.0	9.00	4.25	34.89	196.08	1.00	196
11	403 S.I	1	TF	1.06	10.0	1.40	2.40	3.36	35.60	1.00	36
12	328 P.I	1	TF	1.64	10.0	12.10	4.25	49.32	809.92	1.00	810
13	400 S.I	1	TF	2.24	10.0	1.00	2.10	2.10	47.09	1.00	47
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	121		2016 25%	2641	20.09	27.6	0.73				

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 010113 Locale 010123**Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	2.0	4.90	20.50	4.25	426.9	7471

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	101 P.E	1	E	0.28	25.0	12.50	4.25	43.52	304.68	1.15	350
02	264 S.E	2	E	1.62	25.0	2.00	2.40	9.60	387.84	1.15	446
03	735 PTE	2	E	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	49.73	1.15	57
04	738 PTE	2	E	0.35	25.0	8.80	1.00	0.00	154.00	1.15	177
05	732 PTE	1	E	0.71	25.0	12.50	1.00	0.00	220.94	1.15	254
06	733 PTE	1	E	0.33	25.0	12.50	1.00	0.00	102.81	1.15	118
07	106 P.E	1	E	1.33	25.0	7.50	4.25	31.88	1056.66	1.15	1215
08	735 PTE	2	E	0.23	26.0	4.25	1.00	0.00	51.71	1.15	59
09	732 PTE	1	E	0.71	26.0	7.50	1.00	0.00	137.86	1.15	159
10	732 PTE	1	E	0.71	26.0	7.50	1.00	0.00	137.86	1.15	159
11	105 P.E	1	S	1.57	25.0	5.00	4.25	21.25	836.72	1.00	837
12	735 PTE	2	S	0.23	26.0	4.25	1.00	0.00	51.71	1.00	52
13	732 PTE	1	S	0.71	26.0	5.00	1.00	0.00	91.91	1.00	92
14	732 PTE	1	S	0.71	26.0	5.00	1.00	0.00	91.91	1.00	92
15	101 P.E	1	N	0.28	25.0	5.00	4.25	21.25	148.75	1.20	179
16	735 PTE	2	N	0.23	25.0	4.25	1.00	0.00	49.73	1.20	60
17	732 PTE	1	N	0.71	25.0	5.00	1.00	0.00	88.38	1.20	106
18	733 PTE	1	N	0.33	25.0	5.00	1.00	0.00	41.13	1.20	49
19	342 P.I	1	TF	0.50	10.0	9.50	4.25	40.38	200.26	1.00	200
20	500 PAV	1	T1	1.78	7.1	20.50	4.90	100.45	1272.65	1.00	1273
21	603 SOF	1	TF	2.71	5.0	20.50	4.90	100.45	1362.10	1.00	1362
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	7471		7296 25%	16590	227.95	426.9	0.53				

**AMBIENTE : 010114 Locale 010124**Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	66.50	1.00	4.25	282.6	1236

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	101 P.E	1	W	0.28	25.0	12.50	4.25	0.00	0.00	1.10	0
02	269 S.E	1	W	1.15	25.0	12.50	4.25	53.13	1527.34	1.10	1680
03	738 PTE	1	W	0.35	25.0	32.90	1.00	0.00	287.87	1.10	317
04	732 PTE	1	W	0.71	25.0	12.50	1.00	0.00	220.94	1.10	243
05	733 PTE	1	W	0.33	25.0	12.50	1.00	0.00	102.81	1.10	113
06	101 P.E	1	N	0.28	25.0	5.60	4.25	0.00	0.00	1.20	0
07	269 S.E	1	N	1.15	25.0	5.60	4.25	23.80	684.25	1.20	821
08	738 PTE	1	N	0.35	25.0	19.70	1.00	0.00	172.37	1.20	207
09	732 PTE	1	N	0.71	25.0	5.60	1.00	0.00	98.98	1.20	119
10	733 PTE	1	N	0.33	25.0	5.60	1.00	0.00	46.06	1.20	55
11	328 P.I	1	TF	1.64	15.0	12.60	4.25	53.55	1318.94	1.00	1319
12	328 P.I	1	TF	1.64	10.0	15.00	4.25	63.75	1046.77	1.00	1047
13	342 P.I	1	TF	0.50	10.0	5.00	4.25	19.36	96.03	1.00	96

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 010114** Locale 010124

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
14	403 S.I	1	TF	1.06	10.0	0.90	2.10	1.89	20.03	1.00	20
15	500 PAV	1	T1	1.78	6.7	1.00	66.50	66.50	795.74	1.00	796
16	603 SOF	1	TF	2.71	5.0	1.00	66.50	66.50	901.74	1.00	902
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1236		7734	25%	10904	143.43	282.6	0.51			

**AMBIENTE : 010115** Locale 010125

Te = - 5.0

Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	15.50	1.00	8.80	136.4	597

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	101 P.E	1	W	0.28	25.0	3.00	8.80	0.00	0.00	1.10	0
02	269 S.E	1	W	1.15	25.0	3.00	8.80	26.40	759.00	1.10	835
03	738 PTE	1	W	0.35	25.0	28.60	1.00	0.00	250.25	1.10	275
04	732 PTE	2	W	0.71	25.0	3.00	1.00	0.00	106.05	1.10	117
05	733 PTE	2	W	0.33	25.0	3.00	1.00	0.00	49.35	1.10	54
06	101 P.E	1	S	0.28	25.0	5.60	4.05	22.68	158.76	1.00	159
07	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
08	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.60	1.00	0.00	92.12	1.00	92
09	101 P.E	1	E	0.28	25.0	3.00	4.05	12.15	85.05	1.15	98
10	735 PTE	2	E	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.15	54
11	733 PTE	2	E	0.33	25.0	3.00	1.00	0.00	49.35	1.15	57
12	342 P.I	1	TF	0.50	15.0	8.00	4.25	34.00	252.96	1.00	253
13	342 P.I	1	TF	0.50	5.0	5.60	8.80	44.24	109.72	1.00	110
14	403 S.I	1	TF	1.06	10.0	0.90	2.40	2.16	22.89	1.00	23
15	403 S.I	1	TF	1.06	10.0	1.20	2.40	2.88	30.52	1.00	31
16	500 PAV	1	T1	1.78	11.6	1.00	15.50	15.50	318.96	1.00	319
17	605 SOF	1		0.18	25.0	1.00	15.50	15.50	69.36	1.00	69
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	597		2593	25%	3838	92.23	136.4	0.68			

**AMBIENTE : 020101** Locale 020101

Te = - 5.0

Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	19.22	1.00	4.05	77.8	341

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	103 P.E	1	E	0.84	25.0	3.30	4.05	11.16	233.35	1.15	268
02	264 S.E	1	E	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.15	102
03	735 PTE	2	E	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.15	54
04	719 PTE	1	E	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.15	18
05	733 PTE	2	E	0.33	25.0	3.30	1.00	0.00	54.28	1.15	62
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	19.22	19.22	144.63	1.00	145
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	19.22	19.22	173.27	1.00	173
08	341 P.I	1	TF	0.56	5.0	6.10	4.05	24.70	69.42	1.00	69
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	341		893	25%	1456	13.36	77.8	0.17			

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 020102** Locale 020102Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	159.51	1.00	4.05	646.0	2826

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	103 P.E	1	N	0.84	25.0	69.00	4.05	257.45	5380.70	1.20	6457
02	264 S.E	10	N	1.62	25.0	1.10	2.00	22.00	888.80	1.20	1067
03	735 PTE	6	E	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	142.16	1.15	163
04	719 PTE	10	E	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	155.00	1.15	178
05	733 PTE	2	E	0.33	25.0	69.00	1.00	0.00	1135.05	1.15	1305
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	159.51	159.51	1200.31	1.00	1200
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	159.51	159.51	1437.98	1.00	1438
08	328 P.I	1	TF	1.64	10.0	4.40	4.05	17.82	292.60	1.00	293
09	341 P.I	1	TF	0.56	5.0	3.00	4.05	8.19	23.01	1.00	23
10	403 S.I	1	TF	1.06	5.0	1.65	2.40	3.96	20.98	1.00	21
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	2826		12145	25%	18008	279.45	646.0	0.43			

**AMBIENTE : 020103** Locale 020103Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	54.97	1.00	4.05	222.6	974

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	103 P.E	1	E	0.84	25.0	9.60	4.05	34.48	720.63	1.15	829
02	264 S.E	2	E	1.62	25.0	1.10	2.00	4.40	177.76	1.15	204
03	735 PTE	2	E	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.15	54
04	719 PTE	2	E	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	31.00	1.15	36
05	733 PTE	2	E	0.33	25.0	9.60	1.00	0.00	157.92	1.15	182
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	54.97	54.97	413.65	1.00	414
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	54.97	54.97	495.55	1.00	496
08	334 P.I	1	TF	1.12	5.0	5.70	4.05	17.69	98.68	1.00	99
09	403 S.I	1	TF	1.06	5.0	2.25	2.40	5.40	28.61	1.00	29
10	328 P.I	1	TF	1.64	5.0	5.90	4.05	22.00	180.66	1.00	181
11	403 S.I	1	TF	1.06	5.0	0.90	2.10	1.89	10.01	1.00	10
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	974		2532	25%	4139	38.88	222.6	0.17			

**AMBIENTE : 020104** Locale 020104Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	5.00	12.00	4.05	243.0	1063

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	101 P.E	1	E	0.28	25.0	12.00	4.05	48.60	340.20	1.15	391
02	735 PTE	2	E	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.15	54
03	733 PTE	2	E	0.33	25.0	12.00	1.00	0.00	197.40	1.15	227

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 020104** Locale 020104

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
04	101 P.E	1	S	0.28	25.0	5.00	4.05	20.25	141.75	1.00	142
05	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
06	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.00	1.00	0.00	82.25	1.00	82
07	334 P.I	1	TF	1.12	5.0	5.50	4.05	22.27	124.29	1.00	124
08	501 PAV	1		0.28	25.0	5.00	3.50	17.50	122.06	1.00	122
09	502 PAV	1	TF	1.50	15.0	8.50	5.00	42.50	959.44	1.00	959
10	605 SOF	1		0.18	25.0	12.00	5.00	60.00	268.50	1.00	269
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1063		2418	25%	4086	146.35	243.0	0.60			

**AMBIENTE : 020105** Locale 020105

Te = - 5.0	<b>q</b>	<b>ric</b>	<b>largh</b>	<b>lung</b>	<b>altez</b>	<b>volume</b>	<b>dispvol</b>
Ta = 20	1	0.5	15.20	5.50	4.05	338.6	1481

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	101 P.E	1	W	0.28	25.0	15.20	4.05	0.00	0.00	1.10	0
02	269 S.E	1	W	1.15	25.0	15.20	4.05	61.56	1769.85	1.10	1947
03	735 PTE	2	W	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.10	52
04	738 PTE	1	W	0.35	25.0	38.50	1.00	0.00	336.88	1.10	371
05	733 PTE	2	W	0.33	25.0	15.20	1.00	0.00	250.04	1.10	275
06	101 P.E	1	E	0.28	25.0	3.20	4.05	12.96	90.72	1.15	104
07	735 PTE	2	E	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.15	54
08	733 PTE	2	E	0.33	25.0	3.20	1.00	0.00	52.64	1.15	61
09	501 PAV	1		0.28	25.0	6.00	3.00	18.00	125.55	1.00	126
10	502 PAV	1	TF	1.50	10.0	5.50	12.70	69.85	1051.24	1.00	1051
11	605 SOF	1		0.18	25.0	5.50	15.20	83.60	374.11	1.00	374
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1481		4415	25%	7000	176.12	338.6	0.52			

**AMBIENTE : 020106** Locale 020106

Te = - 5.0	<b>q</b>	<b>ric</b>	<b>largh</b>	<b>lung</b>	<b>altez</b>	<b>volume</b>	<b>dispvol</b>
Ta = 20	1	0.5	53.92	1.00	4.05	218.4	955

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	2.00	4.05	8.10	140.74	1.00	141
02	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
03	733 PTE	2	S	0.33	25.0	2.00	1.00	0.00	32.90	1.00	33
04	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	53.92	53.92	405.75	1.00	406
05	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	53.92	53.92	486.09	1.00	486
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	955		1113	25%	2346	8.10	218.4	0.04			

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 020107** Locale 020107Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	58.33	1.00	4.05	236.2	1034

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.90	4.05	21.70	376.95	1.00	377
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.90	1.00	0.00	97.06	1.00	97
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	58.33	58.33	438.93	1.00	439
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	58.33	58.33	525.84	1.00	526
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1034		1591 25%	3022	23.89	236.2	0.10				

**AMBIENTE : 020108** Locale 020108Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	57.32	1.00	4.05	232.1	1016

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.90	4.05	21.70	376.95	1.00	377
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.90	1.00	0.00	97.06	1.00	97
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	58.33	58.33	438.93	1.00	439
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	58.33	58.33	525.84	1.00	526
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1016		1591 25%	3004	23.89	232.1	0.10				

**AMBIENTE : 020109** Locale 020109Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	57.90	1.00	4.05	234.5	1026

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.90	4.05	21.70	376.95	1.00	377
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.90	1.00	0.00	97.06	1.00	97
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	57.90	57.90	435.70	1.00	436
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	57.90	57.90	521.97	1.00	522
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1026		1583 25%	3005	23.89	234.5	0.10				



**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 020110** Locale 020110Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	57.76	1.00	4.05	233.9	1023

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.90	4.05	21.70	376.95	1.00	377
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.90	1.00	0.00	97.06	1.00	97
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	57.76	57.76	434.64	1.00	435
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	57.76	57.76	520.71	1.00	521
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1023		1581	25%	3000	23.89	233.9	0.10			

**AMBIENTE : 020111** Locale 020111Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	58.22	1.00	4.05	235.8	1032

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.90	4.05	21.70	376.95	1.00	377
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.90	1.00	0.00	97.06	1.00	97
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	58.22	58.22	438.11	1.00	438
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	58.22	58.22	524.85	1.00	525
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1032		1589	25%	3017	23.89	235.8	0.10			

**AMBIENTE : 020112** Locale 020112Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	57.36	1.00	4.05	232.3	1016

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.90	4.05	21.70	376.95	1.00	377
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.90	1.00	0.00	97.06	1.00	97
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	58.33	58.33	438.93	1.00	439
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	58.33	58.33	525.84	1.00	526
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1016		1591	25%	3005	23.89	232.3	0.10			

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 020113** Locale 020113Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	27.61	1.00	4.05	111.8	489

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	27.61	27.61	207.77	1.00	208
02	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	27.61	27.61	248.90	1.00	249
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	489		457	25%	1060	0.00	111.8	0.00			

**AMBIENTE : 020114** Locale 020114Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	27.94	1.00	4.05	113.2	495

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	27.94	27.94	210.25	1.00	210
02	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	27.94	27.94	251.88	1.00	252
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	495		462	25%	1073	0.00	113.2	0.00			

**AMBIENTE : 020115** Locale 020115Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	26.92	1.00	4.05	109.0	477

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.60	4.05	20.48	355.84	1.00	356
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.60	1.00	0.00	92.12	1.00	92
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	26.92	26.92	202.57	1.00	203
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	26.92	26.92	242.68	1.00	243
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	477		1045	25%	1783	22.68	109.0	0.21			

**AMBIENTE : 020116** Locale 020116Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	27.55	1.00	4.05	111.6	488

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.80	4.05	21.29	369.91	1.00	370
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 020116** Locale 020116

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.80	1.00	0.00	95.41	1.00	95
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	27.55	27.55	207.31	1.00	207
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	27.55	27.55	248.36	1.00	248
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	488		1073	25%	1829	23.49	111.6	0.21			

**AMBIENTE : 020117** Locale 020117

Te = -5.0	<b>q</b>	<b>ric</b>	<b>largh</b>	<b>lung</b>	<b>altez</b>	<b>volume</b>	<b>dispvol</b>
Ta = 20	1	0.5	56.60	1.00	4.05	229.2	1003

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.50	4.05	20.07	348.80	1.00	349
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.50	1.00	0.00	90.48	1.00	90
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	56.60	56.60	425.91	1.00	426
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	56.60	56.60	510.25	1.00	510
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1003		1527	25%	2912	22.27	229.2	0.10			

**AMBIENTE : 020118** Locale 020118

Te = -5.0	<b>q</b>	<b>ric</b>	<b>largh</b>	<b>lung</b>	<b>altez</b>	<b>volume</b>	<b>dispvol</b>
Ta = 20	1	0.5	55.97	1.00	4.05	226.7	992

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.50	4.05	20.07	348.80	1.00	349
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.50	1.00	0.00	90.48	1.00	90
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	55.97	55.97	421.17	1.00	421
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	55.97	55.97	504.57	1.00	505
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	992		1517	25%	2888	22.27	226.7	0.10			

**AMBIENTE : 020119** Locale 020119

Te = -5.0	<b>q</b>	<b>ric</b>	<b>largh</b>	<b>lung</b>	<b>altez</b>	<b>volume</b>	<b>dispvol</b>
Ta = 20	1	0.5	55.83	1.00	4.05	226.1	989

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.50	4.05	20.07	348.80	1.00	349

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 020119** Locale 020119

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	5.50	1.00	0.00	90.48	1.00	90
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	55.83	55.83	420.12	1.00	420
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	55.83	55.83	503.31	1.00	503
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	989		1514	25%	2882	22.27	226.1	0.10			

**AMBIENTE : 020120** Locale 020120Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	59.59	1.00	4.05	241.3	1056

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	6.60	4.05	24.53	426.21	1.00	426
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	4.05	1.00	0.00	47.38	1.00	47
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	2	S	0.33	25.0	6.60	1.00	0.00	108.57	1.00	109
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	59.59	59.59	448.41	1.00	448
07	600 SOF	1	TF	1.80	5.0	1.00	59.59	59.59	537.20	1.00	537
08	334 P.I	1	TF	1.12	10.0	12.30	4.05	49.81	555.94	1.00	556
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	1056		2228	25%	3841	26.73	241.3	0.11			

**AMBIENTE : 030101** Locale 030101Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	19.30	1.00	4.45	85.9	376

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	103 P.E	1	E	0.84	25.0	3.20	4.45	12.04	251.64	1.15	289
02	264 S.E	1	E	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.15	102
03	735 PTE	2	E	0.23	25.0	4.45	1.00	0.00	52.07	1.15	60
04	719 PTE	1	E	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.15	18
05	733 PTE	2	E	0.33	25.0	3.20	1.00	0.00	52.64	1.15	61
06	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	19.30	19.30	145.23	1.00	145
07	602 SOF	1		0.76	25.0	6.15	3.40	20.91	397.81	1.00	398
08	341 P.I	1	TF	0.56	5.0	6.10	3.90	23.79	66.85	1.00	67
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	376		1140	25%	1800	35.15	85.9	0.41			

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE :** 030102 Locale 030102Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	162.75	1.00	4.25	691.7	3026

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	103 P.E	1	N	0.84	25.0	72.00	3.90	258.80	5408.92	1.20	6491
02	264 S.E	10	N	1.62	25.0	1.10	2.00	22.00	888.80	1.20	1067
03	735 PTE	6	N	0.23	25.0	3.90	1.00	0.00	136.89	1.20	164
04	719 PTE	10	N	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	155.00	1.20	186
05	733 PTE	1	N	0.33	25.0	72.00	1.00	0.00	592.20	1.20	711
06	737 PTE	1	N	0.40	25.0	72.00	1.00	0.00	718.20	1.20	862
07	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	162.75	162.75	1224.69	1.00	1225
08	602 SOF	1		0.76	25.0	2.25	74.30	167.17	3180.50	1.00	3181
09	328 P.I	1	TF	1.64	10.0	3.20	4.25	13.60	223.31	1.00	223
10	341 P.I	1	TF	0.56	5.0	3.00	3.90	7.74	21.75	1.00	22
11	403 S.I	1	TF	1.06	5.0	1.65	2.40	3.96	20.98	1.00	21
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	3026		14151	25%	20715	447.98	691.7	0.65			

**AMBIENTE :** 030103 Locale 030103Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	1.5	478.96	1.00	5.20	2490.6	32689

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	102 P.E	1	E	0.66	25.0	9.60	5.20	27.92	457.19	1.15	526
02	264 S.E	10	E	1.62	25.0	1.10	2.00	22.00	888.80	1.15	1022
03	735 PTE	2	E	0.23	25.0	5.20	1.00	0.00	60.84	1.15	70
04	719 PTE	10	E	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	155.00	1.15	178
05	733 PTE	1	E	0.33	25.0	9.60	1.00	0.00	78.96	1.15	91
06	737 PTE	1	E	0.40	25.0	10.20	1.00	0.00	101.75	1.15	117
07	104 P.E	1	S	0.69	25.0	45.80	3.90	159.53	2771.92	1.00	2772
08	264 S.E	8	S	1.62	25.0	1.10	2.00	17.60	711.04	1.00	711
09	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.35	1.10	1.49	59.99	1.00	60
10	735 PTE	4	S	0.23	25.0	3.90	1.00	0.00	91.26	1.00	91
11	719 PTE	8	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	124.00	1.00	124
12	719 PTE	1	S	0.10	25.0	4.90	1.00	0.00	12.25	1.00	12
13	733 PTE	1	S	0.33	25.0	45.80	1.00	0.00	376.70	1.00	377
14	737 PTE	1	S	0.40	25.0	45.80	1.00	0.00	456.86	1.00	457
15	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	478.96	478.96	3604.17	1.00	3604
16	602 SOF	1		0.76	25.0	11.35	45.80	519.83	9889.77	1.00	9890
17	328 P.I	1	TF	1.64	5.0	10.60	5.20	52.24	428.89	1.00	429
18	403 S.I	1	TF	1.06	5.0	1.20	2.40	2.88	15.26	1.00	15
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	32689		20546	25%	58372	748.37	2490.6	0.30			

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 030104** Locale 030104Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	27.99	1.00	5.45	152.5	667

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	27.99	27.99	210.62	1.00	211
02	602 SOF	1		0.76	25.0	5.60	5.40	30.24	575.32	1.00	575
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	667		786 25%		1650	30.24	152.5	0.20			

**AMBIENTE : 030105** Locale 030105Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	27.89	1.00	5.45	152.0	665

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	27.89	27.89	209.87	1.00	210
02	602 SOF	1		0.76	25.0	5.60	5.40	30.24	575.32	1.00	575
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	665		785 25%		1646	30.24	152.0	0.20			

**AMBIENTE : 030106** Locale 030106Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	27.48	1.00	4.85	133.3	583

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.40	3.90	18.86	327.69	1.00	328
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	3.90	1.00	0.00	45.63	1.00	46
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	1	S	0.33	25.0	5.40	1.00	0.00	44.42	1.00	44
06	737 PTE	1	S	0.40	25.0	5.40	1.00	0.00	53.87	1.00	54
07	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	27.48	27.48	206.79	1.00	207
08	602 SOF	1		0.76	25.0	5.40	5.50	29.70	565.04	1.00	565
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disptrađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	583		1348 25%		2268	50.76	133.3	0.38			

**AMBIENTE : 030107** Locale 030107Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	0.5	27.69	1.00	4.85	134.3	588

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	disptra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.40	3.90	18.86	327.69	1.00	328
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 030107** Locale 030107

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	3.90	1.00	0.00	45.63	1.00	46
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	1	S	0.33	25.0	5.40	1.00	0.00	44.42	1.00	44
06	737 PTE	1	S	0.40	25.0	5.40	1.00	0.00	53.87	1.00	54
07	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	27.69	27.69	208.37	1.00	208
08	602 SOF	1		0.76	25.0	5.40	5.50	29.70	565.04	1.00	565
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	588		1349	25%	2274	50.76	134.3	0.38			

**AMBIENTE : 030108** Locale 030108Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	1.5	56.08	1.00	5.20	291.6	3827

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.40	3.90	18.86	327.69	1.00	328
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	3.90	1.00	0.00	45.63	1.00	46
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	1	S	0.33	25.0	5.40	1.00	0.00	44.42	1.00	44
06	737 PTE	1	S	0.40	25.0	5.40	1.00	0.00	53.87	1.00	54
07	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	56.08	56.08	422.00	1.00	422
08	602 SOF	1		0.76	25.0	5.40	11.35	61.29	1166.04	1.00	1166
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	3827		2164	25%	6532	82.35	291.6	0.28			

**AMBIENTE : 030109** Locale 030109Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	1.5	56.24	1.00	5.20	292.4	3838

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.40	3.90	18.86	327.69	1.00	328
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	3.90	1.00	0.00	45.63	1.00	46
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	1	S	0.33	25.0	5.40	1.00	0.00	44.42	1.00	44
06	737 PTE	1	S	0.40	25.0	5.40	1.00	0.00	53.87	1.00	54
07	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	56.24	56.24	423.21	1.00	423
08	602 SOF	1		0.76	25.0	5.40	11.35	61.29	1166.04	1.00	1166
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	3838		2165	25%	6545	82.35	292.4	0.28			

**CALCOLO DISPERSIONI DI CALORE PER SINGOLO AMBIENTE****AMBIENTE : 030110** Locale 030110Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	1.5	55.84	1.00	5.20	290.4	3811

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	5.40	3.90	18.86	327.69	1.00	328
02	264 S.E	1	S	1.62	25.0	1.10	2.00	2.20	88.88	1.00	89
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	3.90	1.00	0.00	45.63	1.00	46
04	719 PTE	1	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	15.50	1.00	16
05	733 PTE	1	S	0.33	25.0	5.40	1.00	0.00	44.42	1.00	44
06	737 PTE	1	S	0.40	25.0	5.40	1.00	0.00	53.87	1.00	54
07	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	55.84	55.84	420.20	1.00	420
08	602 SOF	1		0.76	25.0	5.40	11.35	61.29	1166.04	1.00	1166
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	3811		2162 25%	6514	82.35	290.4	0.28				


**AMBIENTE : 030111** Locale 030111Te = -5.0  
Ta = 20

q	ric	largh	lung	altez	volume	dispvol
1	1.5	60.12	1.00	5.20	312.6	4103

nr	Co-str	q	es	U	dt	lung	al/la	A	AđUđdt	a.es	dispra
01	104 P.E	1	S	0.69	25.0	6.70	3.90	21.73	377.56	1.00	378
02	264 S.E	2	S	1.62	25.0	1.10	2.00	4.40	177.76	1.00	178
03	735 PTE	2	S	0.23	25.0	3.90	1.00	0.00	45.63	1.00	46
04	719 PTE	2	S	0.10	25.0	6.20	1.00	0.00	31.00	1.00	31
05	733 PTE	1	S	0.33	25.0	6.70	1.00	0.00	55.11	1.00	55
06	737 PTE	1	S	0.40	25.0	6.70	1.00	0.00	66.83	1.00	67
07	502 PAV	1	TF	1.50	5.0	1.00	60.12	60.12	452.40	1.00	452
08	602 SOF	1		0.76	25.0	6.70	10.10	67.67	1287.42	1.00	1287
09	328 P.I	1	TF	1.64	10.0	9.70	5.20	50.44	828.22	1.00	828
<b>TOTALI:</b>	<b>dispvol</b>	<b>+</b>	<b>(disprađau%)</b>	<b>=</b>	<b>A</b>	<b>volume</b>	<b>S/V</b>				
	4103		3322 25%	8256	93.80	312.6	0.30				



**RIEPILOGO STRUTTURE UTILIZZATE**



nr	CODICE	TRASMITTANZA W/m²K	RESISTENZA m²K/W	RES.VAPORE sm²Pa/kg	S m	PERMEANZA kg/sm²Pa	MASSA kg/m²	CAPACITA' kJ/m²K	TTCl ore	TTCE ore
001	100 P.E	0.339	2.952	274.397	2.530	0.004	5661.00	5792.763	170.21	580.7
Muratura perimetrale esterna esistente castello al piano terra lato SUD, in pietra e mattoni pieni - spessore 255 cm.										
002	101 P.E	0.280	3.569	3.03E7	0.191	3.30E-08	64.76	58.48	28.2	29.8
Muratura esterna tipo per nuovo edificio ex lavanderia										
003	102 P.E	0.655	1.526	132.532	1.230	0.008	2736.00	2797.56	759.7	426.0
Muratura perimetrale esterna esistente castello al piano terra, in pietra e mattoni pieni - spessore 120 cm.										
004	103 P.E	0.836	1.197	99.793	0.930	0.010	2061.00	2106.36	438.0	262.1
Muratura perimetrale esterna esistente castello al piano terra, in pietra e mattoni pieni - spessore 90 cm.										
005	104 P.E	0.695	1.438	21.316	0.780	0.047	1386.00	1261.26	238.0	266.0
Muratura perimetrale esterna esistente castello in mattoni pieni - spessore 75 cm.										
006	105 P.E	1.575	0.635	8.421	0.290	0.119	504.00	458.64	35.4	45.6
Muratura perimetrale esterna esistente castello in mattoni pieni - spessore 30 cm.										
007	106 P.E	1.326	0.754	14.496	0.470	0.069	826.00	756.70	69.5	89.0
Muratura esterna esistente realizzata in mattone pieno - spessore totale 47 cm.										
008	264 S.E	1.616	0.619	4.04E10	0.040	2.48E-11	80.00	96.00	7.2	9.3
Vetrate in vetrocamera a bassa emissività (<0,1) 6-16-6 mm. con telaio in legno. Ug < 1,1 W/mq°C - Ug < 1,6 W/mq°C.										
009	269 S.E	1.150	0.870	4.04E10	0.040	2.48E-11	80.00	96.00	10.5	12.7
Superfici vetrate in vetrocamera a bassa emissività (<0,1) riflettenti.										
010	328 P.I	1.642	0.609	8.158	0.280	0.123	486.00	442.26	37.4	37.4
Muratura interna esistente in mattone pieno - spessore 28 cm.										

Progetto:


COMUNE DI PADOVA - CASTELLO DEI CARRARESI - ALA SUD - VALUTAZIONI POTENZE ASSORBITE INVERNALI ED ESTIVE rev. 19-05-2018

nr	CODICE	TRASMITTANZA W/m²K	RESISTENZA m²K/W	RES.VAPORE sm²Pa/kg	S m	PERMEANZA kg/sm²Pa	MASSA kg/m²	CAPACITA' kJ/m²K	TTCI ore	TTCE ore
011	334 P.I	1.116	0.896	14.474	0.515	0.069	906.00	824.46	102.3	102.9
Muratura divisoria interna esistente in mattone pieno.										
012	341 P.I	0.562	1.779	25.789	0.940	0.039	1668.00	1517.88	374.9	374.9
Muratura divisoria interna in mattoni pieni spessore 90 cm.										
013	342 P.I	0.496	2.017	18.226	0.120	0.055	60.65	54.59	15.3	15.3
Muratura divisoria interna REI edificio ex lavanderia.										
014	400 S.I	2.242	0.446	9.585	0.030	0.104	16.50	13.86	0.9	0.9
Porta interna in legno										
015	403 S.I	1.060	0.944	20000.160	0.032	5.00E-05	16.60	8.54	1.1	1.1
Porta metallica con caratteristiche REI predefinite.										
016	500 PAV	1.777	0.563	68.035	0.210	0.015	442.00	398.26	35.3	26.9
Pavimento su terreno esistente piano terra.										
017	501 PAV	0.279	3.588	10228.000	0.566	9.78E-05	520.35	466.82	378.8	86.4
Pavimento esistente interpiano verso esterno / locali N.R.										
018	502 PAV	1.505	0.665	206.504	0.313	0.005	339.15	305.28	36.9	19.4
Pavimento esistente interpiano.										
019	600 SOF	1.803	0.555	206.504	0.313	0.005	339.15	305.28	14.0	33.1
Solaio esistente interpiano.										
020	602 SOF	0.761	1.314	3.04E7	0.096	3.29E-08	54.06	51.42	8.8	9.9
Tetto a falda esistente con struttura portante in legno										
021	603 SOF	2.712	0.369	35.!						
Soffitto stanza "24" e altre su sottotetto										
022	605 SOF	0.179	5.579	5246.!						
Nuova copertura esterna tipo per ex edificio lavand										

**RIEPILOGO PONT**

718 PTE 0.33 W/m·K

C4 - Angolo sporgente non isolato senza pilastro



719 PTE 0.10 W/m·K

W10 - Serramento in mezzeria su parete non isolata



731 PTE 0.19 W/m·K

Pareti interne contro parete esterna

732 PTE 0.71 W/m·K


Spigolo orizzontale parete piano te

733 PTE 0.33 W/m·K

Spigolo orizzontale su solaio interpi


735 PTE 0.23 W/m·K

Spigoli pareti interne contro parete esterna ai vari pi



737 PTE 0.40 W/m·K

Spigolo parete esterna con copertura in legno a falda superi



Progetto:

COMUNE DI PADOVA - CASTELLO DEI CARRARESI - ALA SUD - VALUTAZIONI POTENZE ASSORBITE INVERNALI ED ESTIVE rev.  
19-05-2018

738 PTE 0.35 W/m·K

W4 - Serramento a filo esterno su parete non isolata



Nelle pagine successive sono riportate le tabelle relative alle:

**CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI**  
**CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI TRASPARENTI**


**LEGENDA**

s	[m]	<i>Spessore dello strato</i>
l	[W/mK]	<i>Conduttività termica del materiale</i>
C	[W/m <sup>2</sup> K]	<i>Conduttanza unitaria</i>
r	[kg/m <sup>3</sup> ]	<i>Massa volumica</i>
da 10 <sup>12</sup>	[kg/msPa]	<i>Permeabilità di vapore nell'intervallo di umidità relativa 0-50 %</i>
du 10 <sup>12</sup>	[kg/msPa]	<i>Permeabilità di vapore nell'intervallo di umidità relativa 50-95 %</i>
R	[m <sup>2</sup> K/W]	<i>Resistenza termica dei singoli strati</i>
Ag	[m <sup>2</sup> ]	<i>Area del vetro</i>
Af	[m <sup>2</sup> ]	<i>Area del telaio</i>
Lg	[m]	<i>Lunghezza perimetrale della superficie vetrata</i>
Ug	[W/m <sup>2</sup> K]	<i>Trasmittanza termica dell'elemento vetrato</i>
Uf	[W/m <sup>2</sup> K]	<i>Trasmittanza termica del telaio</i>
γl	[W/mK]	<i>Trasmittanza lineica (nulla in caso di singolo vetro)</i>
Uw	[W/m <sup>2</sup> K]	<i>Trasmittanza termica totale del serramento</i>
c	[J/(kg·K)]	<i>Capacità termica specifica</i>
d	[m]	<i>Profondità di penetrazione periodica di un'onda termica</i>
x	[-]	<i>Rapporto tra lo spessore dello strato e la profondità di penetrazione</i>
c	[J/(m <sup>2</sup> K)]	<i>Capacità termica areica</i>
Y	[W/(m <sup>2</sup> K)]	<i>Ammetenza termica dinamica</i>
Z <sup>mn</sup>		<i>Elemento della matrice di trasmissione del calore</i>
Z <sup>mn</sup>	[-]	
Z <sup>11</sup>	[m <sup>2</sup> ·K/W]	
Z <sup>12</sup>	[W/(m <sup>2</sup> K)]	
Z <sup>21</sup>	[-]	
T <sup>22</sup>	[s]	<i>Periodo delle variazioni</i>
Dt	[s]	<i>Variazione di tempo: anticipo (se positiva) o ritardo (se negativa)</i>

**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** Muratura perimetrale esterna esistente castello al piano terra lato SUD, in pietra e mattoni pieni cod 100 P.E - spessore 255 cm.


<b>Massa [kg/m²]</b>	5661.0	<b>Capacità [kJ/m²K]</b>	5792.8	<b>Type Ashrae</b>		41			
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>		<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	(dall'interno verso l'esterno)		(m)	(W/mK)	(W/m²K)	(kg/m³)	(kg/msPa)	(kg/msPa)	(m²K/W)
1	Intonaco interno di calce e gesso		0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
2	Rocce naturali (dolomite)		1.2500	1.800	1.44	2700	5.2100	5.2100	0.694
3	Muratura in mattone pieno.		1.2500	0.610	0.49	1800	38.0000	38.0000	2.049
4	Intonaco interno di calce e gesso		0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
SPESSORE TOTALE [m]			2.5300						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
Conduttanza unitaria superficie esterna	23	Resistenza unitaria superficie esterna	0.043
TRASMITTANZA TOTALE[W/m²K]	0.339	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m²K/W]	2.952

**VERIFICA IGROMETRICA**  
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)


CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				101
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m²] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				1303



**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Muratura esterna tipo per nuovo edificio ex lavanderia cod 101 P.E*

Massa [kg/m <sup>2</sup> ]	64.8	Capacità [kJ/m <sup>2</sup> K]	58.5	Type Ashrae	2			
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)	s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Pannello o lastra in cartongesso tipo Aquapanel, per esterni.	0.0125	0.350	28.00	1150	2.8000	2.8000	0.036
2	Pannello o lastra in cartongesso tipo Aquapanel, per esterni.	0.0125	0.350	28.00	1150	2.8000	2.8000	0.036
3	Strato impermeabile al vapore applicato nella superficie rivolta verso l'interno del fabbricato quale barriera anticondensa (alluminato)	0.0003	0.170	566.67	1200	0.0000	0.0000	0.002
4	Pannello isolante semirigido in lana minerale di roccia	0.1400	0.043	0.31	45	190.0000	190.0000	3.256
5	Manto permeabile al vapore WURTH tipo WUTOP 170 impermeabile all'acqua	0.0005	0.200	400.00	1200	0.0094	0.0001	0.003
6	Pannello o lastra in cartongesso tipo Aquapanel, per esterni.	0.0125	0.350	28.00	1150	2.8000	2.8000	0.036
7	Pannello o lastra in cartongesso tipo Aquapanel, per esterni.	0.0125	0.350	28.00	1150	2.8000	2.8000	0.036
SPESSORE TOTALE [m]		0.1908						




Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
---	---	--	-------

Conduttanza unitaria superficie esterna	23	Resistenza unitaria superficie esterna	0.043
---	----	--	-------

TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	0.280	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	3.569
---	-------	---	-------

**VERIFICA IGROMETRICA ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)**


CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				103
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				1437



**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Muratura perimetrale esterna esistente castello al piano terra, in pietra e mattoni pieni - cod 102 P.E spessore 120 cm.*


<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	2736.0	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	2797.6	<b>Type Ashrae</b>	41				
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>		<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	(dall'interno verso l'esterno)		(m)	(W/mK)	(W/m <sup>2</sup> K)	(kg/m <sup>3</sup> )	(kg/msPa)	(kg/msPa)	(m <sup>2</sup> K/W)
1	Intonaco interno di calce e gesso		0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
2	Rocce naturali (dolomite)		0.6000	1.800	3.00	2700	5.2100	5.2100	0.333
3	Muratura in mattone pieno.		0.6000	0.610	1.02	1800	38.0000	38.0000	0.984
4	Intonaco interno di calce e gesso		0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
SPESSORE TOTALE [m]			1.2300						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
Conduttanza unitaria superficie esterna	23	Resistenza unitaria superficie esterna	0.043
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	0.655	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	1.526

**VERIFICA IGROMETRICA**  
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)

CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				118
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				1213






**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Muratura perimetrale esterna esistente castello al piano terra, in pietra e mattoni pieni - cod 103 P.E spessore 90 cm.*


<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	2061.0	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	2106.4	<b>Type Ashrae</b>		41			
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>		<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	(dall'interno verso l'esterno)		(m)	(W/mK)	(W/m <sup>2</sup> K)	(kg/m <sup>3</sup> )	(kg/msPa)	(kg/msPa)	(m <sup>2</sup> K/W)
1	Intonaco interno di calce e gesso		0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
2	Rocce naturali (dolomite)		0.4500	1.800	4.00	2700	5.2100	5.2100	0.250
3	Muratura in mattone pieno.		0.4500	0.610	1.36	1800	38.0000	38.0000	0.738
4	Intonaco interno di calce e gesso		0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
SPESSORE TOTALE [m]			0.9300						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
Conduttanza unitaria superficie esterna	23	Resistenza unitaria superficie esterna	0.043
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	0.836	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	1.197

**VERIFICA IGROMETRICA**  
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)


CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				128
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				1163



**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** Muratura perimetrale esterna esistente castello in mattoni pieni - spessore 75 cm. cod 104 P.E


Massa [kg/m <sup>2</sup> ]	1386.0	Capacità [kJ/m <sup>2</sup> K]	1261.3	Type Ashrae	41			
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)	s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Intonaco interno di calce e gesso	0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
2	Muratura in mattone pieno.	0.7500	0.610	0.81	1800	38.0000	38.0000	1.230
3	Intonaco interno di calce e gesso	0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
SPESSORE TOTALE [m]		0.7800						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
Conduttanza unitaria superficie esterna	23	Resistenza unitaria superficie esterna	0.043
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	0.695	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	1.438

**VERIFICA IGROMETRICA**  
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)


CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				106
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				1202



**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Muratura perimetrale esterna esistente castello in mattoni pieni - spessore 30 cm. cod 105 P.E*


<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	504.0	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	458.6	<b>Type Ashrae</b>	24			
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>	<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	(dall'interno verso l'esterno)	(m)	(W/mK)	(W/m <sup>2</sup> K)	(kg/m <sup>3</sup> )	(kg/msPa)	(kg/msPa)	(m <sup>2</sup> K/W)
1	Intonaco interno di calce e gesso	0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
2	Muratura in mattone pieno.	0.2600	0.610	2.35	1800	38.0000	38.0000	0.426
3	Intonaco interno di calce e gesso	0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
<b>SPESSORE TOTALE [m]</b>		<b>0.2900</b>						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
Conduttanza unitaria superficie esterna	23	Resistenza unitaria superficie esterna	0.043
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	1.575	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.635

**VERIFICA IGROMETRICA**  
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)


CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				131
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				968



**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** Muratura esterna esistente realizzata in mattone pieno - spessore totale 47 cm.  
cod 106 P.E


Massa [kg/m <sup>2</sup> ]	826.0	Capacità [kJ/m <sup>2</sup> K]	756.7	Type Ashrae	29			
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)	s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Intonaco interno di calce e gesso	0.0200	0.700	35.00	1200	19.0000	19.0000	0.029
2	Muratura in mattone pieno.	0.4300	0.800	1.86	1800	38.0000	38.0000	0.537
3	Intonaco esterno in cemento, sabbia e calce	0.0200	0.900	45.00	1400	9.4000	9.4000	0.022
SPESSORE TOTALE [m]		0.4700						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
Conduttanza unitaria superficie esterna	23	Resistenza unitaria superficie esterna	0.043
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	1.326	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.754

**VERIFICA IGROMETRICA**  
**ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)**


CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				92
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				798



**CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI TRASPARENTI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** Vetrate in vetrocamera a bassa emissività (<0,1) 6-16-6 mm. con telaio in legno. Ug < 1,1  
cod 264 S.E W/mq°C - Ug < 1,6 W/mq°C.

<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	80.0	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	96.0					
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)	s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Serramenti in vetrocamera basso emissivi (0,1) sp. 10.2/16/6.1 mm. con telaio metallico a taglio - classe di permeabilità A3.	0.0400		2.208	2000	0.0000	0.0000	0.453
SPESSORE TOTALE [m]		0.0400						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
Conduttanza unitaria superficie esterna	23	Resistenza unitaria superficie esterna	0.043
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	1.616	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.619

Descrizione	Ag (m <sup>2</sup> )	Af (m <sup>2</sup> )	Lg (m)	Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Uf (W/m <sup>2</sup> K)	γ l (W/mK)	Uw (W/m <sup>2</sup> K)
Serramento singolo	0.95	0.55	4.20	1.100	1.800	0.060	1.525
Doppio serramento e/o combinato							

Progetto:

COMUNE DI PADOVA - CASTELLO DEI CARRARESI - ALA SUD - VALUTAZIONI POTENZE ASSORBITE INVERNALI ED ESTIVE rev.  
19-05-2018

**CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI TRASPARENTI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Superfici vetrate in vetrocamera a bassa emissività (<0,1) riflettenti.  
cod 269 S.E*


<b>Uw input [W/m²K]</b>	1.150
-------------------------	-------

**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** Muratura interna esistente in mattone pieno - spessore 28 cm.

cod 328 P.I

<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	486.0	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	442.3	<b>Type Ashrae</b>	12			
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>	<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	(dall'interno verso l'esterno)	(m)	(W/mK)	(W/m <sup>2</sup> K)	(kg/m <sup>3</sup> )	(kg/msPa)	(kg/msPa)	(m <sup>2</sup> K/W)
1	Intonaco interno di calce e gesso	0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
2	Muratura in mattone pieno spessore 25 cm.	0.2500		3.125	1800	38.0000	38.0000	0.320
3	Intonaco interno di calce e gesso	0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
<b>SPESSORE TOTALE [m]</b>		<b>0.2800</b>						




Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
Conduttanza unitaria superficie esterna	8	Resistenza unitaria superficie esterna	0.123
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	1.642	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.609

**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Muratura divisoria interna esistente in mattone pieno.*  
*cod 334 P.I*

<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	906.0	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	824.5	<b>Type Ashrae</b>	29					
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>			<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	<i>(dall'interno verso l'esterno)</i>			<i>(m)</i>	<i>(W/mK)</i>	<i>(W/m<sup>2</sup>K)</i>	<i>(kg/m<sup>3</sup>)</i>	<i>(kg/msPa)</i>	<i>(kg/msPa)</i>	<i>(m<sup>2</sup>K/W)</i>
1	Intonaco interno di calce e gesso			0.0200	0.700	35.00	1200	19.0000	19.0000	0.029
2	Muratura in mattone pieno.			0.4800	0.800	1.67	1800	38.0000	38.0000	0.600
3	Intonaco interno di calce e gesso			0.0150	0.700	46.67	1200	19.0000	19.0000	0.021
<b>SPESSORE TOTALE [m]</b>				0.5150						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
---	---	--	-------

Conduttanza unitaria superficie esterna	8	Resistenza unitaria superficie esterna	0.123
---	---	--	-------

TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	1.116	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.896
---	-------	---	-------






**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** Muratura divisoria interna REI edificio ex lavanderia.

cod 342 P.I

Massa [kg/m <sup>2</sup> ]	60.6	Capacità [kJ/m <sup>2</sup> K]	54.6	Type Ashrae		1		
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)	s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Pannello o lastra in cartongesso tipo Aquapanel, per esterni.	0.0125	0.350	28.00	1150	2.8000	2.8000	0.036
2	Pannello o lastra in cartongesso tipo Aquapanel, per esterni.	0.0125	0.350	28.00	1150	2.8000	2.8000	0.036
3	Pannello isolante semirigido in lana minerale di roccia	0.0700	0.043	0.61	45	190.0000	190.0000	1.628
4	Pannello o lastra in cartongesso tipo Aquapanel, per esterni.	0.0125	0.350	28.00	1150	2.8000	2.8000	0.036
5	Pannello o lastra in cartongesso tipo Aquapanel, per esterni.	0.0125	0.350	28.00	1150	2.8000	2.8000	0.036
SPESSORE TOTALE [m]		0.1200						




Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
Conduttanza unitaria superficie esterna	8	Resistenza unitaria superficie esterna	0.123
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	0.496	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	2.017

**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** Porta interna in legno

cod 400 S.I

<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	16.5	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	13.9	<b>Type Ashrae</b>			1		
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>		<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	(dall'interno verso l'esterno)		(m)	(W/mK)	(W/m <sup>2</sup> K)	(kg/m <sup>3</sup> )	(kg/msPa)	(kg/msPa)	(m <sup>2</sup> K/W)
1	Legno di abete		0.0300	0.150	5.00	550	3.1300	3.1300	0.200
<b>SPESSORE TOTALE [m]</b>			0.0300						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
---	---	--	-------

Conduttanza unitaria superficie esterna	8	Resistenza unitaria superficie esterna	0.123
---	---	--	-------


TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	2.242	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.446
---	-------	---	-------

**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** Porta metallica con caratteristiche REI predefinite.

cod 403 S.I

Massa [kg/m <sup>2</sup> ]	17.3	Capacità [kJ/m <sup>2</sup> K]	9.2	Type Ashrae		1			
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)		s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Lamiera di ferro		0.0010	54.000	54000.00	8000	0.0001	0.0001	0.000
2	Pannello isolante semirigido in lana minerale di roccia		0.0300	0.043	1.43	45	190.0000	190.0000	0.698
3	Lamiera di ferro		0.0010	54.000	54000.00	8000	0.0001	0.0001	0.000
SPESSORE TOTALE [m]			0.0320						



Conduttanza unitaria superficie interna	8	Resistenza unitaria superficie interna	0.123
---	---	--	-------


Conduttanza unitaria superficie esterna	8	Resistenza unitaria superficie esterna	0.123
---	---	--	-------

TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	1.060	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.944
---	-------	---	-------

**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Pavimento su terreno esistente piano terra.*  
*cod 500 PAV*

<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	442.0	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	398.3	<b>Type Ashrae</b>	13			
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>	<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	(dall'interno verso l'esterno)	(m)	(W/mK)	(W/m <sup>2</sup> K)	(kg/m <sup>3</sup> )	(kg/msPa)	(kg/msPa)	(m <sup>2</sup> K/W)
1	Pavimento in calcestruzzo tirato al quarzo	0.0600	1.490	24.83	2200	2.6800	2.6800	0.040
2	Calcestruzzo magro di sottofondo per posa pavimenti	0.0500	1.500	30.00	1800	6.0000	6.0000	0.033
3	Calcestruzzo armato - 2.200 kg/mc.	0.1000	1.490	14.90	2200	2.6800	2.6800	0.067
<b>SPESSORE TOTALE [m]</b>		0.2100						




Conduttanza unitaria superficie interna	6	Resistenza unitaria superficie interna	0.172
---	---	--	-------

Conduttanza unitaria superficie esterna	4	Resistenza unitaria superficie esterna	0.250
---	---	--	-------

TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	1.777	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.563
---	-------	---	-------

**VERIFICA IGROMETRICA**  
**ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)**


CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	7.1	1006
ESTIVA: agosto	18.0	2211	18.0	1032
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				240
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				654



**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Pavimento esistente interpiano verso esterno / locali N.R.*  
*cod 501 PAV*


Massa [kg/m <sup>2</sup> ]	520.4	Capacità [kJ/m <sup>2</sup> K]	466.8	Type Ashrae	27				
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)		s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Pavimento in calcestruzzo tirato al quarzo		0.0500	1.490	29.80	2200	2.6800	2.6800	0.034
2	Calcestruzzo armato - 2.200 kg/mc.		0.1500	1.490	9.93	2200	2.6800	2.6800	0.101
3	Lamiera di ferro		0.0010	54.000	54000.00	8000	0.0001	0.0001	0.000
4	Intercapedine d'aria - flusso di calore discendente - spessore maggiore di 10 cm. (pavimenti)		0.1500		5.882	1.00	1.0000	1.0000	0.170
5	Pannello isolante semirigido in lana minerale di roccia		0.1200	0.043	0.36	45	190.0000	190.0000	2.791
6	Muratura in laterizio forato spessore 8 cm.		0.0800		5.000	700	38.0000	38.0000	0.200
7	Pannello o lastra in cartongesso		0.0150	0.250	16.67	720	23.4000	23.4000	0.060
SPESSORE TOTALE [m]			0.5660						



Conduttanza unitaria superficie interna	6	Resistenza unitaria superficie interna	0.172
Conduttanza unitaria superficie esterna	16	Resistenza unitaria superficie esterna	0.061
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	0.279	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	3.588

**VERIFICA IGROMETRICA**  
**ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)**

CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				113
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammisibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				1054




**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Pavimento esistente interpiano.*

*cod 502 PAV*

Massa [kg/m <sup>2</sup> ]		339.1	Capacità [kJ/m <sup>2</sup> K]		305.3	Type Ashrae		16
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)	s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Pavimento in calcestruzzo tirato al quarzo	0.0500	1.490	29.80	2200	2.6800	2.6800	0.034
2	Calcestruzzo armato - 2.200 kg/mc.	0.1000	1.490	14.90	2200	2.6800	2.6800	0.067
3	Intercapedine d'aria - flusso di calore discendente - spessore maggiore di 10 cm. (pavimenti)	0.1500		5.882	1.00	1.0000	1.0000	0.170
4	Pannello o lastra in cartongesso	0.0125	0.250	20.00	720	23.4000	23.4000	0.050
SPESSORE TOTALE [m]		0.3125						




Conduttanza unitaria superficie interna	6	Resistenza unitaria superficie interna	0.172
Conduttanza unitaria superficie esterna	6	Resistenza unitaria superficie esterna	0.172
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	1.505	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.665

**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Solaio esistente interpiano.*

*cod 600 SOF*

<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	339.1	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	305.3	<b>Type Ashrae</b>		8		
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>	<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	(dall'interno verso l'esterno)	(m)	(W/mK)	(W/m <sup>2</sup> K)	(kg/m <sup>3</sup> )	(kg/msPa)	(kg/msPa)	(m <sup>2</sup> K/W)
1	Pannello o lastra in cartongesso	0.0125	0.250	20.00	720	23.4000	23.4000	0.050
2	Intercapedine d'aria orizzontale - flusso di calore ascendente	0.1500		5.263	1.00	1.0000	1.0000	0.190
3	Calcestruzzo armato - 2.200 kg/mc.	0.1000	1.490	14.90	2200	2.6800	2.6800	0.067
4	Pavimento in calcestruzzo tirato al quarzo	0.0500	1.490	29.80	2200	2.6800	2.6800	0.034
<b>SPESSORE TOTALE [m]</b>		<b>0.3125</b>						



Conduttanza unitaria superficie interna	9	Resistenza unitaria superficie interna	0.107
---	---	--	-------

Conduttanza unitaria superficie esterna	9	Resistenza unitaria superficie esterna	0.107
---	---	--	-------


TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	1.803	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.555
---	-------	---	-------



**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Tetto a falda esistente con struttura portante in legno.*  
*cod 602 SOF*


Massa [kg/m <sup>2</sup> ]	54.1	Capacità [kJ/m <sup>2</sup> K]	51.4	Type Ashrae	1				
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)		s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Tavella in cotto da 4 cm.		0.0400		8.197	700	38.0000	38.0000	0.122
2	Strato impermeabile al vapore applicato nella superficie rivolta verso l'interno del fabbricato quale barriera anticondensa (alluminato)		0.0003	0.170	566.67	1200	0.0000	0.0000	0.002
3	Polistirene espanso standard a cellule chiuse, densità 25 kg/mc.		0.0400	0.040	1.00	25	1.6300	1.6300	1.000
4	Guaina impermeabilizzante bituminosa		0.0060	0.170	28.33	1200	0.0001	0.0001	0.035
5	Tegole in cotto per coperture		0.0100	2.100	210.00	1750	6.5000	6.5000	0.005
SPESSORE TOTALE [m]			0.0963						



Conduttanza unitaria superficie interna	9	Resistenza unitaria superficie interna	0.107
Conduttanza unitaria superficie esterna	23	Resistenza unitaria superficie esterna	0.043
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	0.761	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	1.314

**VERIFICA IGROMETRICA**  
**ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)**


CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				116
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				977



**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** *Soffitto stanza "24" e altre su sottotetto*  
*cod 603 SOF*

<b>Massa [kg/m<sup>2</sup>]</b>	64.5	<b>Capacità [kJ/m<sup>2</sup>K]</b>	58.4	<b>Type Ashrae</b>		1				
<b>N</b>	<b>Descrizione strato</b>			<b>s</b>	<b>l</b>	<b>C</b>	<b>r</b>	<b>da 10<sup>12</sup></b>	<b>du 10<sup>12</sup></b>	<b>R</b>
	<i>(dall'interno verso l'esterno)</i>			<i>(m)</i>	<i>(W/mK)</i>	<i>(W/m<sup>2</sup>K)</i>	<i>(kg/m<sup>3</sup>)</i>	<i>(kg/msPa)</i>	<i>(kg/msPa)</i>	<i>(m<sup>2</sup>K/W)</i>
1	Intonaco interno di calce e gesso			0.0500	0.700	14.00	1200	19.0000	19.0000	0.071
2	Legno di abete			0.0100	0.120	12.00	450	0.3000	0.9000	0.083
<b>SPESSORE TOTALE [m]</b>				0.0600						



Conduttanza unitaria superficie interna	9	Resistenza unitaria superficie interna	0.107
---	---	--	-------


Conduttanza unitaria superficie esterna	9	Resistenza unitaria superficie esterna	0.107
---	---	--	-------

TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	2.712	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	0.369
---	-------	---	-------

**CARATTERISTICHE TERMICHE/IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI DELL'INVOLUCRO EDILIZIO**

**TIPO DI STRUTTURA** Nuova copertura esterna tipo per ex edificio lavanderia  
cod 605 SOF


Massa [kg/m <sup>2</sup> ]	400.5	Capacità [kJ/m <sup>2</sup> K]	358.5	Type Ashrae	18				
N	Descrizione strato (dall'interno verso l'esterno)		s (m)	l (W/mK)	C (W/m <sup>2</sup> K)	r (kg/m <sup>3</sup> )	da 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	du 10 <sup>12</sup> (kg/msPa)	R (m <sup>2</sup> K/W)
1	Pannello o lastra in cartongesso		0.0130	0.250	19.23	720	23.4000	23.4000	0.052
2	Intercapedine d'aria orizzontale - flusso di calore ascendente		0.1500		5.263	1.00	1.0000	1.0000	0.190
3	Lamiera di ferro grecata		0.0005	54.000	108000.00	8000	0.0001	0.0001	0.000
4	Calcestruzzo armato - 2.200 kg/mc.		0.1500	1.490	9.93	2200	2.6800	2.6800	0.101
5	Pannello isolante tipo ECODARK 70 in polistirene espanso adittivato con grafite.		0.1500	0.030	0.20	20	3.7500	3.7500	5.000
6	Ghiaia sfusa lavata		0.0300	1.330	44.33	1800	9E0010	9E0010	0.023
SPESSORE TOTALE [m]			0.4935						



Conduttanza unitaria superficie interna	9	Resistenza unitaria superficie interna	0.107
Conduttanza unitaria superficie esterna	9	Resistenza unitaria superficie esterna	0.107
TRASMITTANZA TOTALE[W/m <sup>2</sup> K]	0.179	RESISTENZA TERMICA TOTALE[m <sup>2</sup> K/W]	5.579

**VERIFICA IGROMETRICA**  
ESEGUITA A NORMA EN ISO 13788 (UNI10350)

CONDIZIONE	Ti(°C)	Pi(Pa)	Te(°C)	Pe(Pa)
INVERNALE: gennaio	20.0	1320	3.0	633
ESTIVA: agosto	23.7	2211	23.7	2211
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				104
<input type="checkbox"/> La struttura è soggetta a fenomeni di condensa; la quantità stagionale di condensato è pari a [kg/m <sup>2</sup> ] (ammissibile ed evaporabile nella stagione estiva)				
<input checked="" type="checkbox"/> La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale; la differenza minima di pressione tra quella di saturazione e quella reale è pari a [Pa]				1123




***RELAZIONE DI CALCOLO  
FABBISOGNI ENERGETICI ESTIVI***


**CONDIZIONI ESTERNE DI PROGETTO**

Temperatura massima esterna bulbo secco = 32.5  
 Escursione massima giornaliera = 13.0  
 Umidità relativa esterna = 50.0  
 Umidità assoluta esterna = 15.4  
 Coefficiente di limpidezza atmosferico = 1.00


**TEMPERATURA ESTERNA**



**SOLAR HEAT GAIN (W/m²)**



**TEMPERATURA SOLE-ARIA**



■ N    ■ E    ■ S    ■ W


PROFILO ORARIO DELLE CONDIZIONI ESTERNE DEL GIORNO														21 Luglio		(ora solare)		
Ora	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
temperatura esterna																		
	20.4	21.6	23.3	25.2	27.4	29.5	31.1	32.1	32.5	32.1	31.2	29.8	28.1	26.4				
temperatura sole-aria in [°C]																		
N	25.8	25.8	27.9	30.4	32.9	35.1	36.5	37.3	37.1	36.3	36.6	36.8	29.8	26.4				
E	49.4	52.1	51.1	47.4	42.0	35.5	36.5	37.3	37.1	36.0	34.2	31.6	28.3	26.4				
S	23.7	28.6	35.9	42.4	47.6	50.7	51.3	49.3	45.1	39.1	34.5	31.6	28.3	26.4				
W	23.4	25.5	27.9	30.4	32.9	35.5	45.7	54.3	60.3	62.6	60.2	50.9	31.6	26.4				
apporto solare SGHF in [W/m²]																		
N	83	87	97	108	114	116	114	108	97	87	83	117	35	0				
E	650	678	605	456	252	126	114	108	97	82	63	39	6	0				
S	68	109	212	323	399	426	399	323	212	109	68	39	6	0				
W	63	82	97	108	114	126	252	456	605	678	650	475	79	0				

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	010101	<b>Locale 010101</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum
Ta = 25	1	42.38	1.00	4.25	180.1

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 102	1	E	0.66		7.30	4.25	26.63	0.60
02	S.E 264	2	E	1.62		1.10	2.00	4.40	0.21
03	PTE 718	1	E	0.33		4.25	1.00	0.00	
04	PTE 735	1	E	0.23		4.25	1.00	0.00	
05	PTE 719	2	E	0.10		6.20	1.00	0.00	
06	PTE 731	1	E	0.19		7.30	1.00	0.00	
07	PTE 733	1	E	0.33		7.30	1.00	0.00	
08	P.E 100	1	S	0.34		5.60	4.25	23.80	0.60
09	PTE 718	1	S	0.33		4.25	1.00	0.00	
10	PTE 735	1	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
11	PTE 731	1	S	0.19		5.60	1.00	0.00	
12	PTE 735	1	S	0.23		5.60	1.00	0.00	
13	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	42.38	42.38	
14	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	42.38	42.38	
15	P.I 328	1	TF	1.64		5.60	4.25	22.12	
16	S.I 400	1	TF	2.24		0.80	2.10	1.68	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**



RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna


nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
17	0.50	90	25.0	
Qop = 3.936 l/s pers.				

nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
18	0.10	18	5.0	


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
19	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(6) 15	70 58	70	445 369	

..... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>2552</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	415	Sensibile rinnovo	231
latente locale	452	Sensibile locale	1455
<b>Totale</b>	<b>867</b>	<b>Totale</b>	<b>1686</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**





**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1659 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1963 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.9	26.2	26.4	26.6	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.2


nr	Descrizione apporti	N	sensibile	% rad	Tot sen[W]	Prog. oraria
		ns	latente		Tot lat[W]	
20	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(13) 30	35 0	90	445 0	
21	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	254 0	

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	010102	<b>Locale 010102</b>				
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	21.53	1.00	4.25	91.5	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	21.53	21.53	
02	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	21.53	21.53	
03	P.I 328	1	TF	1.64		4.20	4.25	17.85	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
04	0.50	46	12.7	
Qop = 3.935 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
05	0.10	9	2.5	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
06	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(3) 15	70 58	70	226 187	
07	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(6) 30	35 0	90	226 0	
08	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(0) 2	300 0	50	129 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>1079</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	211	Sensibile rinnovo	117
latente locale	229	Sensibile locale	521
<b>Totale</b>	<b>440</b>	<b>Totale</b>	<b>638</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 600 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 603 W  
 ERmin = 0 W



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.8	25.8	25.8	25.8	25.3	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4




**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		010103	<b>Locale 010103</b>			
Uri =	50	q	largh	lungh	altez	volume
Ta =	25	1	11.62	1.00	4.25	49.4

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungh m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 100	1	S	0.34		3.20	4.25	13.60	0.60
02	PTE 735	2	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
03	PTE 731	1	S	0.19		3.20	1.00	0.00	
04	PTE 735	1	S	0.23		3.20	1.00	0.00	
05	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	11.62	11.62	
06	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	11.62	11.62	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
07	0.50	25	6.9	
Qop = 3.936 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.10	5	1.4	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
09	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(2) 15	70 58	70	122 101	
10	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(3) 30	35 0	90	122 0	
11	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(0) 2	300 0	50	70 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico 621</b>		<b>Ora 15</b>	
Latente rinnovo	114	Sensibile rinnovo	63
latente locale	124	Sensibile locale	320
<b>Totale</b>	<b>238</b>	<b>Totale</b>	<b>383</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 374 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 489 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.6	25.6	25.6	25.7	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		010104	<b>Locale 010104</b>			
Uri =	50	q	largh	lung	altez	volum
Ta =	25	1	6.19	1.00	4.25	26.3

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 100	1	S	0.34		1.75	4.25	7.44	0.60
02	PTE 735	2	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
03	PTE 731	1	S	0.19		1.75	1.00	0.00	
04	PTE 735	1	S	0.23		1.75	1.00	0.00	
05	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	6.19	6.19	
06	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	6.19	6.19	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
07	0.50	13	3.7	
Qop = 3.935 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.10	3	0.7	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
09	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(1) 15	70 58	70	65 54	
10	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(2) 30	35 0	90	65 0	
11	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(0) 2	300 0	50	37 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>335</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	61	Sensibile rinnovo	34
latente locale	66	Sensibile locale	174
<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>Totale</b>	<b>208</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa	=	202 W
Differenziale termostato	=	1.0 °C
ERmax	=	263 W
ERmin	=	0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]  
TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.6	25.6	25.6	25.6	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.2	25.2	25.1


**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		010105	<b>Locale 010105</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volume	
Ta = 25	1	444.88	1.00	4.25	1890.7	


nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 103	1	S	0.84		23.04	4.25	97.92	0.60
02	P.E 103	1	S	0.84		4.76	4.25	20.23	0.60
03	P.E 100	1	S	0.34		39.70	4.25	142.59	0.60
04	S.E 264	5	S	1.62		1.10	1.60	8.80	0.21
05	S.E 264	1	S	1.62		2.30	3.40	7.82	0.21
06	S.E 264	1	S	1.62		2.80	3.40	9.52	0.21
07	PTE 738	5	S	0.35		5.40	1.00	0.00	
08	PTE 738	1	S	0.35		11.40	1.00	0.00	
09	PTE 738	1	S	0.35		12.40	1.00	0.00	
10	PTE 735	4	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
11	PTE 731	1	S	0.19		39.70	1.00	0.00	
12	PTE 735	1	S	0.23		39.70	1.00	0.00	
13	PTE 731	1	S	0.19		35.56	1.00	0.00	
14	PTE 735	1	S	0.23		35.56	1.00	0.00	
15	P.E 103	1	N	0.84		42.30	4.25	147.79	0.60
16	S.E 264	4	N	1.62		1.10	2.00	8.80	0.21
17	S.E 264	2	N	1.62		1.60	3.10	9.92	0.21
18	S.E 264	1	N	1.62		2.80	3.40	9.52	0.21
19	S.E 264	1	N	1.62		1.10	3.40	3.74	0.21
20	PTE 735	4	N	0.23		4.25	1.00	0.00	
21	PTE 738	4	N	0.35		6.20	1.00	0.00	
22	PTE 738	2	N	0.35		9.40	1.00	0.00	

..... continua


**APPORTO SENSIBILE ORARIO**



<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico 26556</b>		<b>Ora 15</b>	
Latente rinnovo	4358	Sensibile rinnovo	2423
latente locale	4742	locale	15033
<b>Totale</b>	<b>9100</b>	<b>Totale</b>	<b>17456</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 16600 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 19933 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.8	25.8	25.8	25.9	25.1	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.2

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g-Fc
23	PTE 738	1	N	0.35		12.40	1.00	0.00	
24	PTE 738	1	N	0.35		9.00	1.00	0.00	
25	PTE 732	1	N	0.71		42.30	1.00	0.00	
26	PTE 733	1	N	0.33		42.30	1.00	0.00	
27	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	444.88	444.88	
28	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	444.88	444.88	
29	P.I 328	1	TF	1.64		10.80	4.25	42.54	
30	S.I 403	1	TF	1.06		1.40	2.40	3.36	
31	P.I 328	1	TF	1.64		12.80	4.25	49.36	
32	S.I 400	2	TF	2.24		1.20	2.10	5.04	

RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria	nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
33	0.50	945	262.6		34	0.10	189	52.5	
Qop = 3.936 l/s pers.									


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
35	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(67) 15	70 58	70	4671 3870	
36	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(133) 30	35 0	90	4671 0	
37	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(9) 2	300 0	50	2669 0	

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		010106	<b>Locale 010106</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	40.89	1.00	4.25	173.8	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 103	1	N	0.84		2.50	4.25	10.63	0.60
02	P.E 106	1	N	1.33		3.70	4.25	13.53	0.60
03	S.E 264	1	N	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
04	PTE 735	4	N	0.23		4.25	1.00	0.00	
05	PTE 738	1	N	0.35		6.20	1.00	0.00	
06	PTE 732	1	N	0.71		6.20	1.00	0.00	
07	PTE 733	1	N	0.33		6.20	1.00	0.00	
08	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	40.89	40.89	
09	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	40.89	40.89	
10	P.I 328	2	TF	1.64		7.60	4.25	57.88	
11	S.I 403	2	TF	1.06		1.40	2.40	6.72	
12	P.I 328	1	TF	1.64		5.30	4.25	22.52	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
13	0.50	87	24.1	
Qop = 3.936 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
14	0.10	17	4.8	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
15	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(6) 15	70 58	70	429 356	
16	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(12) 30	35 0	90	429 0	
17	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	245 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico 2244</b>		<b>Ora 15</b>	
Latente rinnovo	401	Sensibile rinnovo	223
latente locale	436	sensibile locale	1185
<b>Totale</b>	<b>837</b>	<b>Totale</b>	<b>1408</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 998 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1317 W  
 ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.2	25.3	25.3	25.3	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.3	25.3	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	010107	<b>Locale 010107</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum
Ta = 25	1	24.70	1.00	4.25	105.0

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 103	1	S	0.84		5.60	4.25	23.80	0.60
02	P.E 105	1	S	1.57		2.50	4.25	3.63	0.60
03	S.E 264	1	S	1.62		2.00	3.50	7.00	0.21
04	PTE 738	1	S	0.35		11.00	1.00	0.00	
05	PTE 735	6	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
06	PTE 732	1	S	0.71		8.10	1.00	0.00	
07	PTE 733	1	S	0.33		8.10	1.00	0.00	
08	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	24.70	24.70	
09	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	24.70	24.70	
10	P.I 328	2	TF	1.64		3.00	4.25	22.14	
11	S.I 403	1	TF	1.06		1.40	2.40	3.36	
12	P.I 328	1	TF	1.64		5.30	4.25	22.52	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**



RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna


nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
13	0.50	52	14.6	
Qop = 3.935 l/s pers.				

nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
14	0.10	10	2.9	


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
15	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(4) 15	70 58	70	259 215	
16	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(7) 30	35 0	90	259 0	
17	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(0) 2	300 0	50	148 0	

**TOTALI: [W]**

<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>1919</b>	<b>Ora</b>	<b>14</b>
Latente rinnovo	242	Sensibile rinnovo	128
latente locale	263	Sensibile locale	1286
<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>Totale</b>	<b>1414</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1228 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1234 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.7	25.7	25.8	25.9	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.3	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	010108	<b>Locale 010108</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum
Ta = 25	1	55.83	1.00	4.25	237.3

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 100	1	S	0.34		5.30	4.25	22.52	0.60
02	P.E 103	1	S	0.84		5.00	2.00	10.00	0.60
03	P.E 105	1	S	1.57		1.30	2.00	0.84	0.60
04	S.E 264	1	S	1.62		1.10	1.60	1.76	0.21
05	PTE 738	1	S	0.35		5.40	1.00	0.00	
06	PTE 735	4	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
07	PTE 732	1	S	0.71		5.30	1.00	0.00	
08	PTE 733	1	S	0.33		5.30	1.00	0.00	
09	P.E 103	1	N	0.84		4.00	4.25	17.00	0.60
10	P.E 106	1	N	1.33		2.70	4.25	5.18	0.60
11	S.E 264	1	N	1.62		1.80	3.50	6.30	0.21
12	PTE 735	4	N	0.23		4.25	1.00	0.00	
13	PTE 738	1	N	0.35		10.60	1.00	0.00	
14	PTE 732	1	N	0.71		5.30	1.00	0.00	
15	PTE 733	1	N	0.33		5.30	1.00	0.00	
16	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	55.83	55.83	
17	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	55.83	55.83	
18	P.I 328	1	TF	1.64		10.80	4.25	42.54	
19	S.I 403	1	TF	1.06		1.40	2.40	3.36	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
20	0.50	119	33.0	
Qop = 3.936 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
21	0.10	24	6.6	

..... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3357</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	547	Sensibile rinnovo	304
latente locale	595	Sensibile locale	1911
<b>Totale</b>	<b>1142</b>	<b>Totale</b>	<b>2215</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 2043 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 2431 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.6	25.7	25.7	25.7	25.1	25.1	25.2	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.2

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
22	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(8) 15	70 58	70	586 486	
23	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	586 0	
24	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	335 0	




**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		010109	<b>Locale 010109</b>			
Uri = 50	q	largh	lungh	altez	volume	
Ta = 25	1	56.05	1.00	4.25	238.2	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungh m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 100	1	S	0.34		5.20	4.25	22.10	0.60
02	P.E 103	1	S	0.84		5.00	2.00	10.00	0.60
03	P.E 105	1	S	1.57		1.30	2.00	0.84	0.60
04	S.E 264	1	S	1.62		1.10	1.60	1.76	0.21
05	PTE 738	1	S	0.35		5.40	1.00	0.00	
06	PTE 735	6	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
07	PTE 732	1	S	0.71		5.30	1.00	0.00	
08	PTE 733	1	S	0.33		5.30	1.00	0.00	
09	P.E 103	1	N	0.84		5.20	4.25	22.10	0.60
10	P.E 105	1	N	1.57		2.00	4.25	1.50	0.60
11	S.E 264	1	N	1.62		2.00	3.50	7.00	0.21
12	PTE 735	4	N	0.23		4.25	1.00	0.00	
13	PTE 738	1	N	0.35		11.00	1.00	0.00	
14	PTE 732	1	N	0.71		5.20	1.00	0.00	
15	PTE 733	1	N	0.33		5.20	1.00	0.00	
16	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	56.05	56.05	
17	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	56.05	56.05	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
18	0.50	119	33.1	
Qop = 3.936 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
19	0.10	24	6.6	

..... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3415</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	549	Sensibile rinnovo	305
latente locale	597	Sensibile locale	1963
<b>Totale</b>	<b>1146</b>	<b>Totale</b>	<b>2268</b>




SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO	
Potenza sensibile rimossa	= 2205 W
Differenziale termostato	= 1.0 °C
ERmax	= 2643 W
ERmin	= 0 W



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.7	25.8	25.8	25.9	25.1	25.1	25.2	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.2

**CARICO TOTALE ORARIO**




nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
20	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(8) 15	70 58	70	589 488	
21	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	589 0	
22	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	336 0	

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	010110	<b>Locale 010110</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum
Ta = 25	1	56.07	1.00	4.25	238.3

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 100	1	S	0.34		5.30	4.25	22.52	0.60
02	P.E 103	1	S	0.84		5.00	2.00	10.00	0.60
03	P.E 105	1	S	1.57		1.30	2.00	-2.04	0.60
04	S.E 264	1	S	1.62		1.10	1.60	1.76	0.21
05	S.E 264	1	S	1.62		1.60	1.80	2.88	0.21
06	PTE 735	6	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
07	PTE 738	1	S	0.35		5.40	1.00	0.00	
08	PTE 738	1	S	0.35		7.40	1.00	0.00	
09	PTE 732	1	S	0.71		5.30	1.00	0.00	
10	PTE 733	1	S	0.33		5.30	1.00	0.00	
11	P.E 103	1	N	0.84		5.30	4.25	14.02	0.60
12	S.E 264	1	N	1.62		1.00	1.50	1.50	0.21
13	S.E 264	1	N	1.62		2.00	3.50	7.00	0.21
14	PTE 735	4	N	0.23		4.25	1.00	0.00	
15	PTE 738	1	N	0.35		5.00	1.00	0.00	
16	PTE 738	1	N	0.35		11.00	1.00	0.00	
17	PTE 732	1	N	0.71		5.30	1.00	0.00	
18	PTE 733	1	N	0.33		5.30	1.00	0.00	
19	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	56.07	56.07	
20	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	56.07	56.07	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
21	0.50	119	33.1	
Qop = 3.935 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
22	0.10	24	6.6	

..... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3672</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	549	Sensibile rinnovo	305
latente locale	598	sensibile locale	2220
<b>Totale</b>	<b>1147</b>	<b>Totale</b>	<b>2525</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 2445 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 2799 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.7	25.8	25.8	25.9	25.1	25.2	25.2	25.3	25.4	25.4	25.4	25.4	25.3	25.3	25.2


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
23	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(8) 15	70 58	70	589 488	
24	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	589 0	
25	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	336 0	

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		010111	<b>Locale 010111</b>			
Uri = 50	q	largh	lungn	altez	volume	
Ta = 25	1	70.24	0.24	4.25	71.6	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungn m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 100	1	S	0.34		6.50	4.25	27.63	0.60
02	P.E 103	1	S	0.84		5.00	4.25	21.25	0.60
03	P.E 105	1	S	1.57		1.40	3.50	0.00	0.60
04	S.E 264	1	S	1.62		1.40	3.50	4.90	0.21
05	PTE 738	1	S	0.35		9.80	1.00	0.00	
06	PTE 735	6	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
07	PTE 732	1	S	0.71		6.50	1.00	0.00	
08	PTE 733	1	S	0.33		6.50	1.00	0.00	
09	P.E 103	1	N	0.84		7.50	4.25	31.88	0.60
10	P.E 105	1	N	1.57		1.30	3.00	1.30	0.60
11	S.E 264	1	N	1.62		1.30	2.00	2.60	0.21
12	PTE 735	4	N	0.23		4.25	1.00	0.00	
13	PTE 738	1	N	0.35		6.60	1.00	0.00	
14	PTE 732	1	N	0.71		6.50	1.00	0.00	
15	PTE 733	1	N	0.33		6.50	1.00	0.00	
16	P.E 102	1	N	0.66		10.80	4.25	45.90	0.60
17	PTE 731	2	N	0.19		4.25	1.00	0.00	
18	PTE 732	1	N	0.71		10.80	1.00	0.00	
19	PTE 733	1	N	0.33		10.80	1.00	0.00	
20	PAV 500	1	T1	1.78		0.24	70.24	16.86	
21	SOF 600	1	TF	1.80		0.24	70.24	16.86	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
22	0.50	36	10.0	
Qop = 3.935 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
23	0.10	7	2.0	

..... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>1725</b>	<b>Ora</b>	<b>14</b>
Latente rinnovo	165	Sensibile rinnovo	87
latente locale	180	Sensibile locale	1294
<b>Totale</b>	<b>345</b>	<b>Totale</b>	<b>1381</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1338 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1345 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	26.0	26.1	26.2	26.4	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.3	25.2



nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
24	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(3) 15	70 58	70	177 147	
25	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(5) 30	35 0	90	177 0	
26	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(0) 2	300 0	50	101 0	

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		010112	<b>Locale 010112</b>			
Uri = 50	q	largh	lungn	altez	volume	
Ta = 25	1	27.06	0.24	4.25	27.6	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungn m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 102	1	E	0.66		3.20	4.25	10.72	0.60
02	S.E 264	1	E	1.62		1.20	2.40	2.88	0.21
03	PTE 735	4	E	0.23		4.25	1.00	0.00	
04	PTE 738	1	E	0.35		7.20	1.00	0.00	
05	PTE 735	6	E	0.23		4.25	1.00	0.00	
06	PTE 732	1	E	0.71		3.20	1.00	0.00	
07	PTE 733	1	E	0.33		3.20	1.00	0.00	
08	PAV 500	1	T1	1.78		0.24	27.06	6.49	
09	SOF 600	1	TF	1.80		0.24	27.06	6.49	
10	P.I 341	1	TF	0.56		9.00	4.25	34.89	
11	S.I 403	1	TF	1.06		1.40	2.40	3.36	
12	P.I 328	1	TF	1.64		12.10	4.25	49.32	
13	S.I 400	1	TF	2.24		1.00	2.10	2.10	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**



RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna


nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
14	0.50	14	3.8	
Qop = 3.936 l/s pers.				

nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
15	0.10	3	0.8	


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
16	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(1) 15	70 58	70	68 57	
17	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(2) 30	35 0	90	68 0	

.... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>571</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	64	Sensibile rinnovo	35
latente locale	69	Sensibile locale	403
<b>Totale</b>	<b>133</b>	<b>Totale</b>	<b>438</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 299 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 301 W  
 ERmin = 0 W



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.3	25.8	26.2	26.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.2

nr	Descrizione apporti	N	sensibile	% rad	Tot sen[W]	Prog. oraria
		ns	latente		Tot lat[W]	
18	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(0) 2	300 0	50	39 0	




**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		010113	<b>Locale 010123</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volume	
Ta = 25	1	4.90	20.50	4.25	426.9	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 101	1	E	0.28		12.50	4.25	43.52	0.60
02	S.E 264	2	E	1.62		2.00	2.40	9.60	0.21
03	PTE 735	2	E	0.23		4.25	1.00	0.00	
04	PTE 738	2	E	0.35		8.80	1.00	0.00	
05	PTE 732	1	E	0.71		12.50	1.00	0.00	
06	PTE 733	1	E	0.33		12.50	1.00	0.00	
07	P.E 106	1	E	1.33		7.50	4.25	31.88	0.60
08	PTE 735	2	E	0.23		4.25	1.00	0.00	
09	PTE 732	1	E	0.71		7.50	1.00	0.00	
10	PTE 732	1	E	0.71		7.50	1.00	0.00	
11	P.E 105	1	S	1.57		5.00	4.25	21.25	0.60
12	PTE 735	2	S	0.23		4.25	1.00	0.00	
13	PTE 732	1	S	0.71		5.00	1.00	0.00	
14	PTE 732	1	S	0.71		5.00	1.00	0.00	
15	P.E 101	1	N	0.28		5.00	4.25	21.25	0.60
16	PTE 735	2	N	0.23		4.25	1.00	0.00	
17	PTE 732	1	N	0.71		5.00	1.00	0.00	
18	PTE 733	1	N	0.33		5.00	1.00	0.00	
19	P.I 342	1	TF	0.50		9.50	4.25	40.38	
20	PAV 500	1	T1	1.78		20.50	4.90	100.45	
21	SOF 603	1	TF	2.71		20.50	4.90	100.45	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
22	0.50	213	59.3	
Qop = 3.936 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
23	0.10	43	11.9	

..... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>6317</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	984	Sensibile rinnovo	547
latente locale	1071	locale	3715
<b>Totale</b>	<b>2055</b>	<b>Totale</b>	<b>4262</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**






**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 3939 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 3949 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	26.0	26.2	26.5	26.6	25.4	25.4	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
24	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(15) 15	70 58	70	1055 874	
25	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(30) 30	35 0	90	1055 0	
26	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(2) 2	300 0	50	603 0	

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		010114	<b>Locale 010124</b>			
Uri = 50	q	largh	lungn	altez	volume	
Ta = 25	1	66.50	1.00	4.25	282.6	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungn m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 101	1	W	0.28		12.50	4.25	0.00	0.60
02	S.E 269	1	W	1.15		12.50	4.25	53.13	0.17
03	PTE 738	1	W	0.35		32.90	1.00	0.00	
04	PTE 732	1	W	0.71		12.50	1.00	0.00	
05	PTE 733	1	W	0.33		12.50	1.00	0.00	
06	P.E 101	1	N	0.28		5.60	4.25	0.00	0.60
07	S.E 269	1	N	1.15		5.60	4.25	23.80	0.17
08	PTE 738	1	N	0.35		19.70	1.00	0.00	
09	PTE 732	1	N	0.71		5.60	1.00	0.00	
10	PTE 733	1	N	0.33		5.60	1.00	0.00	
11	P.I 328	1	TF	1.64		12.60	4.25	53.55	
12	P.I 328	1	TF	1.64		15.00	4.25	63.75	
13	P.I 342	1	TF	0.50		5.00	4.25	19.36	
14	S.I 403	1	TF	1.06		0.90	2.10	1.89	
15	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	66.50	66.50	
16	SOF 603	1	TF	2.71		1.00	66.50	66.50	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**



RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna


nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
17	1.80	509	141.3	
Qop = 14.168 l/s pers.				

nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
18	0.10	28	7.9	


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
19	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(10) 15	70 58	70	698 579	

..... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>11949</b>	<b>Ora</b>	<b>16</b>
Latente rinnovo	2345	Sensibile rinnovo	1236
latente locale	709	Sensibile locale	7659
<b>Totale</b>	<b>3054</b>	<b>Totale</b>	<b>8895</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**





**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 8024 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 8080 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	26.3	26.5	26.6	26.8	24.9	25.0	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.4	25.1


nr	Descrizione apporti	N	sensibile	% rad	Tot sen[W]	Prog. oraria
		ns	latente		Tot lat[W]	
20	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(20) 30	35 0	90	698 0	
21	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(3) 4	300 0	50	798 0	

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	010115	<b>Locale 010125</b>			
Uri = 50	q	largh	lungn	altez	volume
Ta = 25	1	15.50	1.00	8.80	136.4

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungn m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 101	1	W	0.28		3.00	8.80	0.00	0.60
02	S.E 269	1	W	1.15		3.00	8.80	26.40	0.17
03	PTE 738	1	W	0.35		28.60	1.00	0.00	
04	PTE 732	2	W	0.71		3.00	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	W	0.33		3.00	1.00	0.00	
06	P.E 101	1	S	0.28		5.60	4.05	22.68	0.60
07	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
08	PTE 733	2	S	0.33		5.60	1.00	0.00	
09	P.E 101	1	E	0.28		3.00	4.05	12.15	0.60
10	PTE 735	2	E	0.23		4.05	1.00	0.00	
11	PTE 733	2	E	0.33		3.00	1.00	0.00	
12	P.I 342	1	TF	0.50		8.00	4.25	34.00	
13	P.I 342	1	TF	0.50		5.60	8.80	44.24	
14	S.I 403	1	TF	1.06		0.90	2.40	2.16	
15	S.I 403	1	TF	1.06		1.20	2.40	2.88	
16	PAV 500	1	T1	1.78		1.00	15.50	15.50	
17	SOF 605	1		0.18		1.00	15.50	15.50	0.60

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
18	1.80	246	68.2	
Qop = 29.336 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
19	0.10	14	3.8	

..... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>5336</b>	<b>Ora</b>	<b>16</b>
Latente rinnovo	1132	Sensibile rinnovo	596
latente locale	198	Sensibile locale	3410
<b>Totale</b>	<b>1330</b>	<b>Totale</b>	<b>4006</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**





**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 3884 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 3902 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	26.7	26.9	27.2	27.6	24.7	24.8	24.9	24.9	25.1	25.3	25.4	25.5	25.5	25.4	25.0



nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
20	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(2) 15	70 58	70	163 135	
21	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(5) 30	35 0	90	163 0	

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	020101	<b>Locale 020101</b>				
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	19.22	1.00	4.05	77.8	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 103	1	E	0.84		3.30	4.05	11.16	0.60
02	S.E 264	1	E	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	E	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	E	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	E	0.33		3.30	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	19.22	19.22	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	19.22	19.22	
08	P.I 341	1	TF	0.56		6.10	4.05	24.70	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.50	39	10.8	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
10	0.10	8	2.2	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
11	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(3) 15	70 58	70	202 167	
12	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(6) 30	35 0	90	202 0	
13	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(0) 2	300 0	50	115 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>1109</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	179	Sensibile rinnovo	100
latente locale	203	Sensibile locale	626
<b>Totale</b>	<b>382</b>	<b>Totale</b>	<b>726</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 637 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 773 W  
 ERmin = 0 W




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.8	26.0	26.3	26.4	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	020102	<b>Locale 020102</b>				
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	159.51	1.00	4.05	646.0	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 103	1	N	0.84		69.00	4.05	257.45	0.60
02	S.E 264	10	N	1.62		1.10	2.00	22.00	0.21
03	PTE 735	6	E	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	10	E	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	E	0.33		69.00	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	159.51	159.51	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	159.51	159.51	
08	P.I 328	1	TF	1.64		4.40	4.05	17.82	
09	P.I 341	1	TF	0.56		3.00	4.05	8.19	
10	S.I 403	1	TF	1.06		1.65	2.40	3.96	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
11	0.50	323	89.7	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
12	0.10	65	17.9	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
13	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(24) 15	70 58	70	1675 1388	
14	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(48) 30	35 0	90	1675 0	
15	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(3) 2	300 0	50	957 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>8984</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	1489	Sensibile rinnovo	828
latente locale	1686	Sensibile locale	4981
<b>Totale</b>	<b>3175</b>	<b>Totale</b>	<b>5809</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 5407 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 6568 W  
 ERmin = 0 W



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.7	25.8	25.8	25.8	25.1	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.2




**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020103	<b>Locale 020103</b>			
Uri = 50	q	largh	lungn	altez	volume	
Ta = 25	1	54.97	1.00	4.05	222.6	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungn m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 103	1	E	0.84		9.60	4.05	34.48	0.60
02	S.E 264	2	E	1.62		1.10	2.00	4.40	0.21
03	PTE 735	2	E	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	2	E	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	E	0.33		9.60	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	54.97	54.97	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	54.97	54.97	
08	P.I 334	1	TF	1.12		5.70	4.05	17.69	
09	S.I 403	1	TF	1.06		2.25	2.40	5.40	
10	P.I 328	1	TF	1.64		5.90	4.05	22.00	
11	S.I 403	1	TF	1.06		0.90	2.10	1.89	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**



RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna


nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
12	0.50	111	30.9	
Qop = 3.750 l/s pers.				

nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
13	0.10	22	6.2	


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
14	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(8) 15	70 58	70	577 478	
15	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(16) 30	35 0	90	577 0	
16	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	330 0	

**TOTALI: [W]**

<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3056</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	513	Sensibile rinnovo	285
latente locale	581	Sensibile locale	1677
<b>Totale</b>	<b>1094</b>	<b>Totale</b>	<b>1962</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1652 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 2069 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.7	25.9	26.0	26.1	25.2	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.2	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	020104	<b>Locale 020104</b>				
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	5.00	12.00	4.05	243.0	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g-Fc
01	P.E 101	1	E	0.28		12.00	4.05	48.60	0.60
02	PTE 735	2	E	0.23		4.05	1.00	0.00	
03	PTE 733	2	E	0.33		12.00	1.00	0.00	
04	P.E 101	1	S	0.28		5.00	4.05	20.25	0.60
05	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
06	PTE 733	2	S	0.33		5.00	1.00	0.00	
07	P.I 334	1	TF	1.12		5.50	4.05	22.27	
08	PAV 501	1		0.28		5.00	3.50	17.50	0.60
09	PAV 502	1	TF	1.50		8.50	5.00	42.50	
10	SOF 605	1		0.18		12.00	5.00	60.00	0.60

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
11	1.80	437	121.5	
Qop = 4.050 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
12	0.10	24	6.8	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
13	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(30) 50	70 58	70	2100 1740	
14	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(30) 50	35 0	90	1050 0	
15	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(6) 10	300 0	50	1800 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>9697</b>	<b>Ora</b>	<b>16</b>
Latente rinnovo	2016	Sensibile rinnovo	1063
latente locale	1852	sensibile locale	4766
<b>Totale</b>	<b>3868</b>	<b>Totale</b>	<b>5829</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 5652 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 5733 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	27.3	27.3	27.3	27.3	25.3	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	020105	<b>Locale 020105</b>				
Uri = 50	q	largh	lungn	altez	volume	
Ta = 25	1	15.20	5.50	4.05	338.6	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungn m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 101	1	W	0.28		15.20	4.05	0.00	0.60
02	S.E 269	1	W	1.15		15.20	4.05	61.56	0.17
03	PTE 735	2	W	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 738	1	W	0.35		38.50	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	W	0.33		15.20	1.00	0.00	
06	P.E 101	1	E	0.28		3.20	4.05	12.96	0.60
07	PTE 735	2	E	0.23		4.05	1.00	0.00	
08	PTE 733	2	E	0.33		3.20	1.00	0.00	
09	PAV 501	1		0.28		6.00	3.00	18.00	0.60
10	PAV 502	1	TF	1.50		5.50	12.70	69.85	
11	SOF 605	1		0.18		5.50	15.20	83.60	0.60

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**



RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna


nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
12	1.80	609	169.3	
Qop = 3.854 l/s pers.				

nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
13	0.10	34	9.4	


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
14	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(44) 50	70 58	70	3075 2548	
15	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(44) 50	35 0	90	1537 0	
16	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(9) 10	300 0	50	2636 0	

**TOTALI: [W]**

<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>20277</b>	<b>Ora</b>	<b>17</b>
Latente rinnovo	2810	Sensibile rinnovo	1291
latente locale	2704	Sensibile locale	13472
<b>Totale</b>	<b>5514</b>	<b>Totale</b>	<b>14763</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 14278 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 14378 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	28.2	28.4	28.5	28.8	25.1	25.1	25.2	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020106	<b>Locale 020106</b>			
Uri =	50	q	largh	lungh	altez	volume
Ta =	25	1	53.92	1.00	4.05	218.4

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungh m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		2.00	4.05	8.10	0.60
02	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
03	PTE 733	2	S	0.33		2.00	1.00	0.00	
04	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	53.92	53.92	
05	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	53.92	53.92	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
06	0.50	109	30.3	
Qop =		3.750 l/s pers.		


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
07	0.10	22	6.1	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
08	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(8) 15	70 58	70	566 469	
09	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(16) 30	35 0	90	566 0	
10	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	324 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico 2659</b>		<b>Ora 15</b>	
Latente rinnovo	503	Sensibile rinnovo	280
latente locale	570	Sensibile locale	1306
<b>Totale</b>	<b>1073</b>	<b>Totale</b>	<b>1586</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

TERMOSTATO (T) [°C]  
TEMP. REALE (Tr) [°C]

Potenza sensibile rimossa = 681 W  
Differenziale termostato = 1.0 °C  
ERmax = 1241 W  
ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.0	25.0	25.0	25.0	24.8	24.9	24.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	24.9

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020107	<b>Locale 020107</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	58.33	1.00	4.05	236.2	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g.Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.90	4.05	21.70	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.90	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	58.33	58.33	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	58.33	58.33	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	118	32.8	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	24	6.6	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(9) 15	70 58	70	612 507	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	612 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	350 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3059</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	545	Sensibile rinnovo	303
latente locale	616	Sensibile locale	1595
<b>Totale</b>	<b>1161</b>	<b>Totale</b>	<b>1898</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 1482 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 2021 W  
 ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.5	25.5	25.5	25.5	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020108	<b>Locale 020108</b>			
Uri =	50	q	largh	lungh	altez	volume
Ta =	25	1	57.32	1.00	4.05	232.1

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungh m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g-Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.90	4.05	21.70	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.90	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	58.33	58.33	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	58.33	58.33	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	116	32.2	
Qop =		3.685 l/s pers.		


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	23	6.4	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(9) 15	70 58	70	612 507	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	612 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	350 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3055</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	535	Sensibile rinnovo	297
latente locale	614	Sensibile locale	1608
<b>Totale</b>	<b>1149</b>	<b>Totale</b>	<b>1905</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1482 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 2009 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.4	25.4	25.5	25.5	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020109	<b>Locale 020109</b>			
Uri =	50	q	largh	lungh	altez	volume
Ta =	25	1	57.90	1.00	4.05	234.5

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungh m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g.Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.90	4.05	21.70	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.90	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	57.90	57.90	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	57.90	57.90	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	117	32.6	
Qop =		3.750 l/s pers.		


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	23	6.5	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(9) 15	70 58	70	608 504	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	608 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	347 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3052</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	541	Sensibile rinnovo	300
latente locale	612	Sensibile locale	1599
<b>Totale</b>	<b>1153</b>	<b>Totale</b>	<b>1899</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 1481 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 2003 W  
 ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.4	25.5	25.5	25.5	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020110	<b>Locale 020110</b>			
Uri =	50	q	largh	lung	altez	volum
Ta =	25	1	57.76	1.00	4.05	233.9

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.90	4.05	21.70	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.90	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	57.76	57.76	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	57.76	57.76	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	117	32.5	
Qop =		3.750 l/s pers.		


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	23	6.5	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(9) 15	70 58	70	606 503	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	606 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	347 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3045</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	539	Sensibile rinnovo	300
latente locale	610	Sensibile locale	1595
<b>Totale</b>	<b>1149</b>	<b>Totale</b>	<b>1895</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

TERMOSTATO (T) [°C]  
TEMP. REALE (Tr) [°C]

Potenza sensibile rimossa = 1479 W  
Differenziale termostato = 1.0 °C  
ERmax = 1999 W  
ERmin = 0 W



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.5	25.5	25.5	25.5	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1





**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020111	<b>Locale 020111</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volume	
Ta = 25	1	58.22	1.00	4.05	235.8	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.90	4.05	21.70	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.90	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	58.22	58.22	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	58.22	58.22	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	118	32.8	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	24	6.6	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(9) 15	70 58	70	611 507	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	611 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	349 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3053</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	544	Sensibile rinnovo	302
latente locale	615	Sensibile locale	1592
<b>Totale</b>	<b>1159</b>	<b>Totale</b>	<b>1894</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 1480 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 2018 W  
 ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.5	25.5	25.5	25.5	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020112	<b>Locale 020112</b>			
Uri =	50	q	largh	lung	altez	volume
Ta =	25	1	57.36	1.00	4.05	232.3

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g.Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.90	4.05	21.70	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.90	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	58.33	58.33	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	58.33	58.33	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	116	32.3	
Qop = 3.688 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	23	6.5	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(9) 15	70 58	70	612 507	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	612 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	350 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3056</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	535	Sensibile rinnovo	298
latente locale	615	Sensibile locale	1608
<b>Totale</b>	<b>1150</b>	<b>Totale</b>	<b>1906</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1482 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 2010 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.4	25.4	25.5	25.5	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020113	<b>Locale 020113</b>			
Uri =	50	q	largh	lung	altez	volum
Ta =	25	1	27.61	1.00	4.05	111.8

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	27.61	27.61	
02	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	27.61	27.61	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
03	0.50	56	15.5	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
04	0.10	11	3.1	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
05	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(4) 15	70 58	70	290 240	
06	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(8) 30	35 0	90	290 0	
07	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	166 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>1346</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	258	Sensibile rinnovo	143
latente locale	292	Sensibile locale	653
<b>Totale</b>	<b>550</b>	<b>Totale</b>	<b>796</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 750 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 753 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.8	25.8	25.8	25.8	25.3	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020114	<b>Locale 020114</b>			
Uri =	50	q	largh	lung	altez	volume
Ta =	25	1	27.94	1.00	4.05	113.2

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g.Fc
01	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	27.94	27.94	
02	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	27.94	27.94	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
03	0.50	57	15.7	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
04	0.10	11	3.1	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
05	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(4) 15	70 58	70	293 243	
06	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(8) 30	35 0	90	293 0	
07	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	168 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>1362</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	261	Sensibile rinnovo	145
latente locale	295	Sensibile locale	661
<b>Totale</b>	<b>556</b>	<b>Totale</b>	<b>806</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 759 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 762 W  
 ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.8	25.8	25.8	25.8	25.3	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020115	<b>Locale 020115</b>			
Uri = 50	q	largh	lungn	altez	volume	
Ta = 25	1	26.92	1.00	4.05	109.0	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungn m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.60	4.05	20.48	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.60	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	26.92	26.92	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	26.92	26.92	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	55	15.1	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	11	3.0	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(4) 15	70 58	70	283 234	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(8) 30	35 0	90	283 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	162 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>1539</b>	<b>Ora</b>	<b>14</b>
Latente rinnovo	251	Sensibile rinnovo	132
latente locale	284	Sensibile locale	871
<b>Totale</b>	<b>535</b>	<b>Totale</b>	<b>1003</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 900 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1090 W  
 ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.7	25.7	25.7	25.8	25.1	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.2	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020116	<b>Locale 020116</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	27.55	1.00	4.05	111.6	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.80	4.05	21.29	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.80	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	27.55	27.55	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	27.55	27.55	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	56	15.5	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	11	3.1	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(4) 15	70 58	70	289 240	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(8) 30	35 0	90	289 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	165 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>1572</b>	<b>Ora</b>	<b>14</b>
Latente rinnovo	257	Sensibile rinnovo	136
latente locale	291	Sensibile locale	888
<b>Totale</b>	<b>548</b>	<b>Totale</b>	<b>1024</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 919 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1112 W  
 ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.7	25.7	25.7	25.8	25.1	25.2	25.2	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.2	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020117	<b>Locale 020117</b>			
Uri =	50	q	largh	lungh	altez	volume
Ta =	25	1	56.60	1.00	4.05	229.2

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungh m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.50	4.05	20.07	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.50	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	56.60	56.60	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	56.60	56.60	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	115	31.8	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	23	6.4	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(8) 15	70 58	70	594 492	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	594 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	340 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>2970</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	528	Sensibile rinnovo	294
latente locale	598	Sensibile locale	1549
<b>Totale</b>	<b>1126</b>	<b>Totale</b>	<b>1843</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 1423 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1944 W  
 ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.5	25.5	25.5	25.5	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020118	<b>Locale 020118</b>			
Uri = 50	q	largh	lungn	altez	volume	
Ta = 25	1	55.97	1.00	4.05	226.7	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungn m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.50	4.05	20.07	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.50	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	55.97	55.97	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	55.97	55.97	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	113	31.5	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	23	6.3	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(8) 15	70 58	70	588 487	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	588 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	336 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>2939</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	523	Sensibile rinnovo	290
latente locale	591	Sensibile locale	1534
<b>Totale</b>	<b>1114</b>	<b>Totale</b>	<b>1824</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1413 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1924 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.5	25.5	25.5	25.5	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1





**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		020119	<b>Locale 020119</b>			
Uri =	50	q	largh	lung	altez	volum
Ta =	25	1	55.83	1.00	4.05	226.1

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.50	4.05	20.07	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		5.50	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	55.83	55.83	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	55.83	55.83	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
08	0.50	113	31.4	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.10	23	6.3	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
10	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(8) 15	70 58	70	586 486	
11	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(17) 30	35 0	90	586 0	
12	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	335 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>2932</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	521	Sensibile rinnovo	290
latente locale	590	Sensibile locale	1531
<b>Totale</b>	<b>1111</b>	<b>Totale</b>	<b>1821</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

TERMOSTATO (T) [°C]  
TEMP. REALE (Tr) [°C]

Potenza sensibile rimossa = 1411 W  
Differenziale termostato = 1.0 °C  
ERmax = 1920 W  
ERmin = 0 W





Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.5	25.5	25.5	25.5	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	020120	<b>Locale 020120</b>				
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	59.59	1.00	4.05	241.3	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g.Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		6.60	4.05	24.53	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		4.05	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	S	0.33		6.60	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	59.59	59.59	
07	SOF 600	1	TF	1.80		1.00	59.59	59.59	
08	P.I 334	1	TF	1.12		12.30	4.05	49.81	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.50	121	33.5	
Qop = 3.750 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
10	0.10	24	6.7	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
11	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(9) 15	70 58	70	626 518	
12	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(18) 30	35 0	90	626 0	
13	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	358 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>3107</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	556	Sensibile rinnovo	309
latente locale	630	Sensibile locale	1612
<b>Totale</b>	<b>1186</b>	<b>Totale</b>	<b>1921</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1405 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1908 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.4	25.4	25.4	25.4	25.0	25.1	25.1	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.1

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		030101	<b>Locale 030101</b>			
Uri =	50	q	largh	lungh	altez	volume
Ta =	25	1	19.30	1.00	4.45	85.9

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungh m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g.Fc
01	P.E 103	1	E	0.84		3.20	4.45	12.04	0.60
02	S.E 264	1	E	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	E	0.23		4.45	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	E	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	2	E	0.33		3.20	1.00	0.00	
06	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	19.30	19.30	
07	SOF 602	1		0.76		6.15	3.40	20.91	0.90
08	P.I 341	1	TF	0.56		6.10	3.90	23.79	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.50	43	11.9	
Qop = 4.121 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
10	0.10	9	2.4	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
11	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(3) 15	70 58	70	203 168	
12	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(6) 30	35 0	90	203 0	
13	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(0) 2	300 0	50	116 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>1774</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	198	Sensibile rinnovo	110
latente locale	208	Sensibile locale	1258
<b>Totale</b>	<b>406</b>	<b>Totale</b>	<b>1368</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

TERMOSTATO (T) [°C]  
TEMP. REALE (Tr) [°C]

Potenza sensibile rimossa = 1125 W  
Differenziale termostato = 1.0 °C  
ERmax = 1136 W  
ERmin = 0 W




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.8	26.0	26.4	26.9	25.2	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	030102	<b>Locale 030102</b>				
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	162.75	1.00	4.25	691.7	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 103	1	N	0.84		72.00	3.90	258.80	0.60
02	S.E 264	10	N	1.62		1.10	2.00	22.00	0.21
03	PTE 735	6	N	0.23		3.90	1.00	0.00	
04	PTE 719	10	N	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	1	N	0.33		72.00	1.00	0.00	
06	PTE 737	1	N	0.40		72.00	1.00	0.00	
07	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	162.75	162.75	
08	SOF 602	1		0.76		2.25	74.30	167.17	0.90
09	P.I 328	1	TF	1.64		3.20	4.25	13.60	
10	P.I 341	1	TF	0.56		3.00	3.90	7.74	
11	S.I 403	1	TF	1.06		1.65	2.40	3.96	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**



RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna


nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
12	0.50	346	96.1	
Qop = 3.935 l/s pers.				

nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
13	0.10	69	19.2	


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
14	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(24) 15	70 58	70	1709 1416	
15	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(49) 30	35 0	90	1709 0	
16	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(3) 2	300 0	50	977 0	

**TOTALI: [W]**

<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>14527</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	1594	Sensibile rinnovo	886
latente locale	1735	Sensibile locale	10311
<b>Totale</b>	<b>3329</b>	<b>Totale</b>	<b>11197</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 10197 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 10273 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.6	25.7	25.8	26.1	25.1	25.2	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		030103	<b>Locale 030103</b>			
Uri = 50	q	largh	lungh	altez	volume	
Ta = 25	1	478.96	1.00	5.20	2490.6	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungh m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 102	1	E	0.66		9.60	5.20	27.92	0.60
02	S.E 264	10	E	1.62		1.10	2.00	22.00	0.21
03	PTE 735	2	E	0.23		5.20	1.00	0.00	
04	PTE 719	10	E	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	1	E	0.33		9.60	1.00	0.00	
06	PTE 737	1	E	0.40		10.20	1.00	0.00	
07	P.E 104	1	S	0.69		45.80	3.90	159.53	0.60
08	S.E 264	8	S	1.62		1.10	2.00	17.60	0.21
09	S.E 264	1	S	1.62		1.35	1.10	1.49	0.21
10	PTE 735	4	S	0.23		3.90	1.00	0.00	
11	PTE 719	8	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
12	PTE 719	1	S	0.10		4.90	1.00	0.00	
13	PTE 733	1	S	0.33		45.80	1.00	0.00	
14	PTE 737	1	S	0.40		45.80	1.00	0.00	
15	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	478.96	478.96	
16	SOF 602	1		0.76		11.35	45.80	519.83	0.90
17	P.I 328	1	TF	1.64		10.60	5.20	52.24	
18	S.I 403	1	TF	1.06		1.20	2.40	2.88	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
19	2.00	4981	1383.8	
Qop =		7.223	l/s pers.	


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
20	0.10	249	69.2	

..... continua

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>98873</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	22964	Sensibile rinnovo	12765
latente locale	12260	Sensibile locale	50884
<b>Totale</b>	<b>35224</b>	<b>Totale</b>	<b>63649</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 53386 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 53392 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	26.1	26.2	26.4	26.7	25.1	25.2	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.2


nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
21	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(192) 40	70 58	70	13411 11112	
22	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(239) 50	35 0	90	8382 0	
23	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(48) 10	300 0	50	14369 0	

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		030104	<b>Locale 030104</b>			
Uri =	50	q	largh	lung	altez	volume
Ta =	25	1	27.99	1.00	5.45	152.5

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g-Fc
01	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	27.99	27.99	
02	SOF 602	1		0.76		5.60	5.40	30.24	0.90

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
03	0.50	76	21.2	
Qop = 5.047 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
04	0.10	15	4.2	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
05	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(4) 15	70 58	70	294 244	
06	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(8) 30	35 0	90	294 0	
07	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	168 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>2553</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	352	Sensibile rinnovo	195
latente locale	314	Sensibile locale	1692
<b>Totale</b>	<b>666</b>	<b>Totale</b>	<b>1887</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1816 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1820 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.3	25.2	25.4	25.8	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	030105	<b>Locale 030105</b>				
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volume	
Ta = 25	1	27.89	1.00	5.45	152.0	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g.Fc
01	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	27.89	27.89	
02	SOF 602	1		0.76		5.60	5.40	30.24	0.90

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
03	0.50	76	21.1	
Qop = 5.047 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
04	0.10	15	4.2	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
05	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(4) 15	70 58	70	293 243	
06	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(8) 30	35 0	90	293 0	
07	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	167 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>2547</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	350	Sensibile rinnovo	195
latente locale	313	Sensibile locale	1690
<b>Totale</b>	<b>663</b>	<b>Totale</b>	<b>1885</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 1813 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1817 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.3	25.2	25.4	25.8	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3	25.2




**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	030106	<b>Locale 030106</b>			
Uri = 50	q	largh	lungh	altez	volume
Ta = 25	1	27.48	1.00	4.85	133.3

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungh m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft.g-Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.40	3.90	18.86	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		3.90	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	1	S	0.33		5.40	1.00	0.00	
06	PTE 737	1	S	0.40		5.40	1.00	0.00	
07	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	27.48	27.48	
08	SOF 602	1		0.76		5.40	5.50	29.70	0.90

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.50	67	18.5	
Qop = 4.491 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
10	0.10	13	3.7	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
11	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(4) 15	70 58	70	289 239	
12	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(8) 30	35 0	90	289 0	
13	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	165 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>2613</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	307	Sensibile rinnovo	171
latente locale	301	Sensibile locale	1834
<b>Totale</b>	<b>608</b>	<b>Totale</b>	<b>2005</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 1726 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1733 W  
 ERmin = 0 W




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.5	25.5	25.6	26.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :		030107	<b>Locale 030107</b>			
Uri =	50	q	largh	lung	altez	volum
Ta =	25	1	27.69	1.00	4.85	134.3

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.40	3.90	18.86	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		3.90	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	1	S	0.33		5.40	1.00	0.00	
06	PTE 737	1	S	0.40		5.40	1.00	0.00	
07	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	27.69	27.69	
08	SOF 602	1		0.76		5.40	5.50	29.70	0.90

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	0.50	67	18.7	
Qop = 4.491 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
10	0.10	13	3.7	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
11	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(4) 15	70 58	70	291 241	
12	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(8) 30	35 0	90	291 0	
13	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(1) 2	300 0	50	166 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>2624</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	310	Sensibile rinnovo	172
latente locale	303	Sensibile locale	1840
<b>Totale</b>	<b>613</b>	<b>Totale</b>	<b>2012</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**

Potenza sensibile rimossa = 1731 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 1739 W  
 ERmin = 0 W




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.5	25.5	25.6	26.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.5	25.4	25.3	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	030108	<b>Locale 030108</b>			
Uri = 50	q	largh	lungn	altez	volume
Ta = 25	1	56.08	1.00	5.20	291.6

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lungn m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.40	3.90	18.86	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		3.90	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	1	S	0.33		5.40	1.00	0.00	
06	PTE 737	1	S	0.40		5.40	1.00	0.00	
07	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	56.08	56.08	
08	SOF 602	1		0.76		5.40	11.35	61.29	0.90

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	2.00	583	162.0	
Qop = 7.223 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
10	0.10	29	8.1	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
11	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(22) 40	70 58	70	1570 1301	
12	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(28) 50	35 0	90	981 0	
13	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(6) 10	300 0	50	1682 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>11809</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	2689	Sensibile rinnovo	1495
latente locale	1435	Sensibile locale	6190
<b>Totale</b>	<b>4124</b>	<b>Totale</b>	<b>7685</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 6141 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 6195 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.6	25.5	25.7	25.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	030109	<b>Locale 030109</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum
Ta = 25	1	56.24	1.00	5.20	292.4

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.40	3.90	18.86	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		3.90	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	1	S	0.33		5.40	1.00	0.00	
06	PTE 737	1	S	0.40		5.40	1.00	0.00	
07	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	56.24	56.24	
08	SOF 602	1		0.76		5.40	11.35	61.29	0.90

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	2.00	585	162.5	
Qop = 7.223 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
10	0.10	29	8.1	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
11	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(22) 40	70 58	70	1575 1305	
12	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(28) 50	35 0	90	984 0	
13	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(6) 10	300 0	50	1687 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>11836</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	2696	Sensibile rinnovo	1499
latente locale	1440	Sensibile locale	6201
<b>Totale</b>	<b>4136</b>	<b>Totale</b>	<b>7700</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 6152 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 6207 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.6	25.5	25.7	25.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	030110	<b>Locale 030110</b>			
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum
Ta = 25	1	55.84	1.00	5.20	290.4

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft·g·Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		5.40	3.90	18.86	0.60
02	S.E 264	1	S	1.62		1.10	2.00	2.20	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		3.90	1.00	0.00	
04	PTE 719	1	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	1	S	0.33		5.40	1.00	0.00	
06	PTE 737	1	S	0.40		5.40	1.00	0.00	
07	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	55.84	55.84	
08	SOF 602	1		0.76		5.40	11.35	61.29	0.90

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
09	2.00	581	161.3	
Qop = 7.223 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
10	0.10	29	8.1	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
11	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(22) 40	70 58	70	1564 1295	
12	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(28) 50	35 0	90	977 0	
13	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(6) 10	300 0	50	1675 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>11768</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	2677	Sensibile rinnovo	1488
latente locale	1429	Sensibile locale	6173
<b>Totale</b>	<b>4106</b>	<b>Totale</b>	<b>7661</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 6124 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 6176 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**




Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.6	25.5	25.7	25.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.2

**DESCRIZIONE DI OGNI AMBIENTE**

AMBIENTE :	030111	<b>Locale 030111</b>				
Uri = 50	q	largh	lung	altez	volum	
Ta = 25	1	60.12	1.00	5.20	312.6	

nr	Co-str	q	es	U W/mK	dt K	lung m	al/la m	A m <sup>2</sup>	alfa/ Ft-g-Fc
01	P.E 104	1	S	0.69		6.70	3.90	21.73	0.60
02	S.E 264	2	S	1.62		1.10	2.00	4.40	0.21
03	PTE 735	2	S	0.23		3.90	1.00	0.00	
04	PTE 719	2	S	0.10		6.20	1.00	0.00	
05	PTE 733	1	S	0.33		6.70	1.00	0.00	
06	PTE 737	1	S	0.40		6.70	1.00	0.00	
07	PAV 502	1	TF	1.50		1.00	60.12	60.12	
08	SOF 602	1		0.76		6.70	10.10	67.67	0.90
09	P.I 328	1	TF	1.64		9.70	5.20	50.44	

**APPORTO SENSIBILE ORARIO**




RICAMBI APPORTI: chiave = nessuna

nr	ricambi rinnovo	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
10	2.00	625	173.7	
Qop = 7.223 l/s pers.				


nr	ricambi infiltraz.	portata m <sup>3</sup> /h	aria l/s	prog. oraria
11	0.10	31	8.7	

nr	Descrizione apporti	N ns	sensibile latente	% rad	Tot sen[W] Tot lat[W]	Prog. oraria
12	Impiegato di ufficio attività moderata amb. 25°C (PIZZETTI)	(24) 40	70 58	70	1683 1395	
13	Carico interno specifico per apporti illuminotecnici e varie	(30) 50	35 0	90	1052 0	
14	Personal Computer (Fundamentals 1989)	(6) 10	300 0	50	1804 0	

<b>TOTALI: [W]</b>			
<b>Carico Massimo teorico</b>	<b>12462</b>	<b>Ora</b>	<b>15</b>
Latente rinnovo	2882	Sensibile rinnovo	1602
latente locale	1539	Sensibile locale	6438
<b>Totale</b>	<b>4421</b>	<b>Totale</b>	<b>8040</b>




**CARICO TOTALE ORARIO**



**SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO**

Potenza sensibile rimossa = 5941 W  
 Differenziale termostato = 1.0 °C  
 ERmax = 5985 W  
 ERmin = 0 W

**TERMOSTATO (T) [°C]**  
**TEMP. REALE (Tr) [°C]**



Ora	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
T	35.0	35.0	35.0	35.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Tr	25.7	25.7	25.8	26.0	25.0	25.1	25.3	25.4	25.4	25.5	25.5	25.5	25.4	25.4	25.2

**PROFILO ORARIO DEL CARICO TERMICO GLOBALE DEL GIORNO 21 Luglio (ora solare)**

Ora	7	8	9	10	11	12	13	14
W	18621	24955	223098	246705	269295	289494	306347	319041
Ora	15	16	17	18	19	20	21	22
W	325041	323275	315569	301430	194639	55260	44034	36726

**RIEPILOGO CARICO TERMICO ESTIVO MESE: Luglio**

denominazione zona	dati risultati dall'analisi in regime continuo					potenze di picco unità terminali		
	tbs °C UR %	portata di ventilaz in l/s ; carichi in W volume port. rinn	ora critica carico tot	sens. loc sens. rinn	laten. loc laten. rinn	pot necess sensibile totale	a.prim.+FC tbs di imm potenza FC	tutta aria tbs di imm portata l/s
GLOBALE EDIFICIO		13723 3800.0	15 325041	180469 35055	46454 63062			

01 piano TERRA		4176 731.3	16 70790	41929 6396	10329 12137			
----------------	--	---------------	-------------	---------------	----------------	--	--	--

0101 Piano TERRA unico		4176 731.3	16 70790	41929 6396	10329 12137			
01 Locale 010101	25 50	180 25.0	15 2552	1455 231	452 415	1685 2552	20.0 1301	
02 Locale 010102	25 50	92 12.7	15 1079	521 117	229 211	638 1079	20.0 443	
03 Locale 010103	25 50	49 6.9	15 621	320 63	124 114	384 621	20.0 278	
04 Locale 010104	25 50	26 3.7	15 335	174 34	66 61	208 335	20.0 152	
05 Locale 010105	25 50	1891 262.6	15 26556	15033 2423	4742 4358	17455 26556	20.0 13417	
06 Locale 010106	25 50	174 24.1	15 2244	1185 223	436 401	1407 2244	20.0 1036	
07 Locale 010107	25 50	105 14.6	14 1919	1286 128	263 242	1414 1919	20.0 1196	
08 Locale 010108	25 50	237 33.0	15 3357	1911 304	595 547	2215 3357	20.0 1709	
09 Locale 010109	25 50	238 33.1	15 3415	1963 305	597 549	2269 3415	20.0 1760	
10 Locale 010110	25 50	238 33.1	15 3672	2220 305	598 549	2525 3672	20.0 2016	
11 Locale 010111	25 50	72 10.0	14 1725	1294 87	180 165	1381 1725	20.0 1232	
12 Locale 010112	25 50	28 3.8	15 571	403 35	69 64	438 571	20.0 379	
13 Locale 010123	25 50	427 59.3	15 6317	3715 547	1071 984	4262 6317	20.0 3350	
14 Locale 010124	25 50	283 141.3	16 11949	7659 1236	709 2345	8895 11949	20.0 6790	
15 Locale 010125	25 50	136 68.2	16 5336	3410 596	198 1132	4006 5336	20.0 2990	

02 Piano PRIMO		4520 837.9	16 81421	45339 7328	14850 13905			
----------------	--	---------------	-------------	---------------	----------------	--	--	--

0201 Piano PRIMO unico		4520 837.9	16 81421	45339 7328	14850 13905			
01 Locale 020101	25 50	78 10.8	15 1109	626 100	203 179	726 1109	20.0 560	
02 Locale 020102	25 50	646 89.7	15 8984	4981 828	1686 1489	5809 8984	20.0 4429	
03 Locale 020103	25 50	223 30.9	15 3056	1677 285	581 513	1962 3056	20.0 1486	








denominazione zona	dati risultati dall'analisi in regime continuo					potenze di picco unità terminali		
	tbs °C UR %	portata di ventilaz in l/s ; volume port. rinn	carichi in W ora critica carico tot	sens. loc sens. rinn	laten. loc laten. rinn	pot necess sensibile totale	a.prim.+FC tbs di imm potenza FC	tutta aria tbs di imm portata l/s
04 Locale 020104	25 50	243 121.5	16 9697	4766 1063	1852 2016	5828 9697	20.0 4018	
05 Locale 020105	25 50	339 169.3	17 20277	13472 1291	2704 2810	14763 20277	20.0 12431	
06 Locale 020106	25 50	218 30.3	15 2659	1306 280	570 503	1586 2659	20.0 1120	
07 Locale 020107	25 50	236 32.8	15 3059	1595 303	616 545	1898 3059	20.0 1393	
08 Locale 020108	25 50	232 32.2	15 3055	1608 297	614 535	1905 3055	20.0 1410	
09 Locale 020109	25 50	234 32.6	15 3052	1599 300	612 541	1899 3052	20.0 1398	
10 Locale 020110	25 50	234 32.5	15 3045	1595 300	610 539	1895 3045	20.0 1396	
11 Locale 020111	25 50	236 32.8	15 3053	1592 302	615 544	1895 3053	20.0 1391	
12 Locale 020112	25 50	232 32.3	15 3056	1608 298	615 535	1906 3056	20.0 1409	
13 Locale 020113	25 50	112 15.5	15 1346	653 143	292 258	796 1346	20.0 557	
14 Locale 020114	25 50	113 15.7	15 1362	661 145	295 261	806 1362	20.0 564	
15 Locale 020115	25 50	109 15.1	14 1539	871 132	284 251	1003 1539	20.0 777	
16 Locale 020116	25 50	112 15.5	14 1572	888 136	291 257	1023 1572	20.0 792	
17 Locale 020117	25 50	229 31.8	15 2970	1549 294	598 528	1843 2970	20.0 1354	
18 Locale 020118	25 50	227 31.5	15 2939	1534 290	591 523	1825 2939	20.0 1341	
19 Locale 020119	25 50	226 31.4	15 2932	1531 290	590 521	1821 2932	20.0 1338	
20 Locale 020120	25 50	241 33.5	15 3107	1612 309	630 556	1921 3107	20.0 1406	

03 Piano SECONDO		5027 2230.8	15 173386	94511 20579	21276 37020			
------------------	--	----------------	--------------	----------------	----------------	--	--	--








0301 Piano SECONDO unico		5027 2230.8	15 173386	94511 20579	21276 37020			
01 Locale 030101	25 50	86 11.9	15 1774	1258 110	208 198	1368 1774	20.0 1185	
02 Locale 030102	25 50	692 96.1	15 14527	10311 886	1735 1594	11198 14527	20.0 9721	
03 Locale 030103	25 50	2491 1383.8	15 98873	50884 12765	12260 22964	63649 98873	20.0 42373	
04 Locale 030104	25 50	153 21.2	15 2553	1692 195	314 352	1888 2553	20.0 1562	
05 Locale 030105	25 50	152 21.1	15 2547	1690 195	313 350	1884 2547	20.0 1560	
06 Locale 030106	25 50	133 18.5	15 2613	1834 171	301 307	2005 2613	20.0 1721	
07 Locale 030107	25 50	134 18.7	15 2624	1840 172	303 310	2012 2624	20.0 1725	
08 Locale 030108	25 50	292 162.0	15 11809	6190 1495	1435 2689	7685 11809	20.0 5194	
09 Locale 030109	25 50	292 162.5	15 11836	6201 1499	1440 2696	7700 11836	20.0 5202	
10 Locale 030110	25 50	290 161.3	15 11768	6173 1488	1429 2677	7661 11768	20.0 5181	
11 Locale 030111	25 50	313 173.7	15 12462	6438 1602	1539 2882	8040 12462	20.0 5370	










### TOTALI EDIFICIO [W]










**TOTALI AMBIENTE : 010101 Locale 010101**










**TOTALI AMBIENTE : 010102 Locale 010102**










**TOTALI AMBIENTE : 010103 Locale 010103**










**TOTALI AMBIENTE : 010104 Locale 010104**










**TOTALI AMBIENTE : 010105 Locale 010105**



**TOTALI AMBIENTE : 010106 Locale 010106**










**TOTALI AMBIENTE : 010107 Locale 010107**



















**TOTALI AMBIENTE : 010108 Locale 010108**










**TOTALI AMBIENTE : 010109 Locale 010109**










**TOTALI AMBIENTE : 010110 Locale 010110**










**TOTALI AMBIENTE : 010111 Locale 010111**










**TOTALI AMBIENTE : 010112 Locale 010112**










**TOTALI AMBIENTE : 010113 Locale 010123**



**TOTALI AMBIENTE : 010114 Locale 010124**










**TOTALI AMBIENTE : 010115 Locale 010125**



















**TOTALI AMBIENTE : 020101 Locale 020101**










**TOTALI AMBIENTE : 020102 Locale 020102**










**TOTALI AMBIENTE : 020103 Locale 020103**










**TOTALI AMBIENTE : 020104 Locale 020104**










**TOTALI AMBIENTE : 020105 Locale 020105**










**TOTALI AMBIENTE : 020106 Locale 020106**



**TOTALI AMBIENTE : 020107 Locale 020107**










**TOTALI AMBIENTE : 020108 Locale 020108**



















**TOTALI AMBIENTE : 020109 Locale 020109**










**TOTALI AMBIENTE : 020110 Locale 020110**










**TOTALI AMBIENTE : 020111 Locale 020111**










**TOTALI AMBIENTE : 020112 Locale 020112**










**TOTALI AMBIENTE : 020113 Locale 020113**










**TOTALI AMBIENTE : 020114 Locale 020114**



**TOTALI AMBIENTE : 020115 Locale 020115**










**TOTALI AMBIENTE : 020116 Locale 020116**



















**TOTALI AMBIENTE : 020117 Locale 020117**










**TOTALI AMBIENTE : 020118 Locale 020118**










**TOTALI AMBIENTE : 020119 Locale 020119**










**TOTALI AMBIENTE : 020120 Locale 020120**










**TOTALI AMBIENTE : 030101 Locale 030101**










**TOTALI AMBIENTE : 030102 Locale 030102**



**TOTALI AMBIENTE : 030103 Locale 030103**










**TOTALI AMBIENTE : 030104 Locale 030104**



















**TOTALI AMBIENTE : 030105 Locale 030105**










**TOTALI AMBIENTE : 030106 Locale 030106**










**TOTALI AMBIENTE : 030107 Locale 030107**










**TOTALI AMBIENTE : 030108 Locale 030108**










**TOTALI AMBIENTE : 030109 Locale 030109**



**TOTALI AMBIENTE : 030110 Locale 030110**



**TOTALI AMBIENTE : 030111 Locale 030111**








***RELAZIONE DI CALCOLO  
SCARICO COMBUSTIONE MOTOPOMPA  
ANTINCENDIO***

## CALCOLO SECONDO NORMA EN 13384-1, CANNA FUMARIA IN PRESSIONE

### DATI DEL GRUPPO MOTOPOMPA

Combustibile: Gasolio  
 Tipo d'apparecchio: Gruppo elettrogeno

Potenza termica utile: kW 47,7  
 T<sup>a</sup> dei fumi: °C 500  
 Contropressione massima: Pa 100  
 Portata: m<sup>3</sup>/h 484,32



### CONDIZIONI ESTERNE

Altitudine: m 7  
 T<sup>a</sup> massima: °C 35  
 T<sup>a</sup> ambiente nell'uscita della  
 canna fumaria: °C -5  
 Zona: Interno  
 Pressione opposta all'uscita: NO



### DATI DEI CONDOTTI

CANALE DA FUMO	
Lunghezza totale (m):	4,5
Percorso (m):	4,5 m in sala caldaie
Altezza totale (m):	2
Gamma:	DOPPIA PARETE
Contropressione ammissibile (Pa):	5000
Elementi:	Gomito 45°: 4
Coeff. (Zeta) totale di perdita dei componenti:	1,6

CAMINO	
Lunghezza totale (m):	6
Percorso (m):	6 m all'esterno
Altezza totale (m):	6
Gamma:	DOPPIA PARETE
Contropressione ammissibile (Pa):	5000
Raccordo:	Giunto T 90°: 1
Tipo di terminale:	Conno terminale
Coeff. (Zeta) totale di perdita dei componenti:	1,2

## CALCOLI E COMPROVAZIONI

### REQUISITI DI PRESSIONE

Flow safety coefficient	$S_E$		1,2
		<b>Ø125</b>	Ø150
+ Perdite di carico nel camino:	$P_R$	<b>68,87</b>	30,72 Pa
+ Pressione del vento:	$P_L$	<b>0</b>	0 Pa
- Tiraggio teorico alla base della canna fumaria:	$P_H$	<b>36,05</b>	35,87 Pa
Contropressione esistente alla base della canna fumaria:	$P_{Z0}$	<b>32,82</b>	-5,15 Pa
Perdite di carico nel canale da fumo:	$P_{FV}$	<b>63,73</b>	22,31 Pa
Contropressione ammissibile nel canale da fumo:	$P_{ZV \text{ excess}}$	5000	Pa
Contropressione ammissibile nella canna fumaria:	$P_{Z \text{ excess}}$	5000	Pa

Secondo requisito di pressione:		$P_{Z0}$	$\leq$	$P_{Z \text{ excess}}$	Verifica
	<b>Ø 125</b>	<b>32,82</b>	$<$	<b>5000</b>	<b>SÌ</b>
	Ø 150	-5,15	$<$	5000	<b>SÌ</b>
Terzo requisito di pressione:		$P_{Z0} + P_{FV}$	$\leq$	$P_{ZV \text{ excess}}$	Verifica
	<b>Ø 125</b>	<b>96,54</b>	$<$	<b>5000</b>	<b>SÌ</b>
	Ø 150	17,15	$<$	5000	<b>SÌ</b>
<b>Sovrappressione necessaria all'uscita del silenziatore:</b>		$P_{Z0} + P_{FV}$	$\leq$	$P_{W0}$	Verifica
	<b>Ø 125</b>	<b>96,54</b>	$<$	<b>100</b>	<b>SÌ</b>
	Ø 150	17,15	$<$	100	<b>SÌ</b>

## DIMENSIONAMENTO

### CANALE DA FUMO

**Ø 125**

**Ø 150**

		Scelto	Seguente
<b>Diametro:</b>		<b>DOPIA PARETE</b>	<b>DOPIA PARETE</b>
Gamma:		<b>DOPIA PARETE</b>	<b>DOPIA PARETE</b>
Diametro interno:	mm	<b>125</b>	150
Diametro esterno:	mm	<b>185</b>	210
Designazione sec. norma EN 1856-1:		---	---
Velocità media dei fumi:	m/s	10,6	7,4
T <sup>a</sup> media dei fumi:	°C	476	475
T <sup>a</sup> media della parete esterna:	°C	105	102
Perdite di carico:	Pa	63,73	22,31

**CAMINO**

**Ø 125**

**Ø 150**

<b>Diametro:</b>		<b>Scelto</b>	<b>Seguente</b>
<b>Gamma:</b>		<b>DOPPIA PARETE</b>	<b>DOPPIA PARETE</b>
<i>Diametro interno:</i>	mm	<b>125</b>	150
<i>Diametro esterno:</i>	mm	<b>210</b>	235
<i>Designazione sec. norma EN 1856-1:</i>		<b>T600 H1 D V2 O(30)</b>	T600 H1 D V2 O(30)

<i>Velocità media dei fumi:</i>	m/s	10	6,9
<i>T<sup>a</sup> media dei fumi:</i>	°C	430	426
<i>T<sup>a</sup> media della parete esterna:</i>	°C	16	16
<i>Perdite di carico:</i>	Pa	68,87	30,72

**USCITA DEL CAMINO**

**Ø 125**

**Ø 150**

<b>Diametro:</b>		<b>Scelto</b>	<b>Seguente</b>
<i>Velocità dei fumi:</i>	m/s	9,7	6,6
<i>T<sup>a</sup> dei fumi:</i>	°C	408	402
<i>T<sup>a</sup> della parete esterna:</i>	°C	16	15
<i>Perdite di carico:</i>	Pa	0	0