



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI



PROGETTO ESECUTIVO

DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI
N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE 18-20-22

IMPORTO COMPLESSIVO: € 315.000,00


<div>N° Progetto</div> <div>Nome file</div> <div>538-IE.dwg</div> <div>Data</div> <div>Novembre 2019</div>	<div>LLPP EDP</div> <div>2021/027</div>	<div>Elaborato</div> <div>E.4</div> <div>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</div> <div>SCHEMI QUADRI ELETTRICI</div> <div>scale: varie</div>	
<div>Progettisti</div> <div>Ing. Arch. Fabiana Gavasso</div> <div>Arch. Fabio Agostini</div> <div>Dott. Arch. Fabiola Rigon</div>	<div>Rup</div> <div>Arch. Stefano Benvegnu'</div>	<div>Capo Settore</div> <div>Ing. Emanuele Nichele</div>	<div>Progettista degli Impianti</div> <div>Bagante & Rigato</div> <div>Ingegneri Associati</div> <div>Coordinatore della sicurezza</div> <div>Ing. Pierantonio Barizza</div>

1		2		3		4		5		6		7		8		
A	Da Quadro: FORNITURA ENEL CIVICO 18		Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 5,203 kA												AL FG 2	A
	Partenza:															
B	Sezione :		1(2x10)													
	Lunghezza [m]:		2													
	Sigla armonizzata:		FG16OR16													
	Frequenza [Hz]:		50													
	Tensione [V]:		230													
	Polarità:		Monofase L1+N													
	Numerazione morsetto:															
C	Sigla :		QCA-18													
	Dimensioni :		12 DIN													
	Materiale :		ISOLANTE													
	Porta :		TRASPARENTE													
	Installazione:		PARETE													
	Grado di protezione IP quadro:		65													
	Doppio isolamento:		SI													
	Ik massima di quadro [kA]:		5,203													
	Ipicco massima di quadro [kA]:		7,678													
	Sigla utenza															
D	Descrizione		DA CONTATORE E-DISTRIBUZIONE		ALIMENTAZIONE APPARTAMENTO		ALIMENTATORE CITOFONO									
	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0		0		0									
	CORRENTE (Ib) [A]		0		0		0									
	CosFi		---		---		---									
	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100		100		100									
	PROTEZIONE	MARCA	ABB		ABB		ABB									
		MODELLO	SD202/40		S201 Na		S201 Na									
		Numero poli x In	2 x 40 ----		2 x 32 -C		2 x 6 -C									
		Ir [A]	40		32		6									
		Im [A]	---		320		60									
P.d.I. [kA]		0		6		6										
Norma P.d.I.		---		EN 60898 - Icn		EN 60898 - Icn										
I differenziale [A]	---		---		---											
T differenziale [s]	---		---		---											
Icc max fondo linea [A]		5,2		5,2		5,2										
Icc F-PE minima fondo linea [A]		---		---		---										
Icc picco max su apparecchiatura		7,678		7,678		7,678										
DISTRIBUZIONE		Monofase L1+N		Monofase L1+N		Monofase L1+N										
LINEA	Sigla tratta 1-2	---		FG16OR16		---										
	Lunghezza tratte 1-2 [m]	---		10		---										
	Sezione tratte 1-2 [mmq]	---		1(2x10)		---										
	Nota 1															
	Nota 2															
F						COMMITTENTE COMUNE DI PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI				OGGETTO RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22 QUADRO CONSEGNA ENEL CIV.18				FILE uni001001		F
										DISEGNO IE1						
	0	11/02/2021	EMISSIONE	MB	FR					FOGLIO 1				SEGUE 9		
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					NOTA QCA-18						
	1	2	3	4	5	6	7	8								


	1	2	3	4	5	6	7	8				
A	<div>Da Quadro: QCA-18</div> <div>Partenza:</div> <div>Sezione : 1(2x10)</div> <div>Lunghezza [m]: 10</div> <div>Sigla armonizzata: FG16OR16</div> <div>Frequenza [Hz]: 50</div> <div>Tensione [V]: 230</div> <div>Polarità: Monofase L1+N</div> <div>Numerazione morsetto:</div>		<div>Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,707 kA</div> <div></div>						A			
B									B			
C	<div>Sigla : QAPP-18</div> <div>Dimensioni : 2X18 DIN</div> <div>Materiale : ISOLANTE</div> <div>Porta : TRASPARENTE</div> <div>Installazione: INCASSO</div> <div>Grado di protezione IP quadro: 40</div> <div>Doppio isolamento: SI</div> <div>I_k massima di quadro [kA]: 2,707</div> <div>I_{picco} massima di quadro [kA]: 3,181</div>								C			
D	<div>Sigla utenza</div> <div>Descrizione</div> <div>POTENZA CONTEMPORANEA [kW]</div> <div>CORRENTE (I_b) [A]</div> <div>CosFi</div> <div>COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]</div> <div>PROTEZIONE</div> <div>MARCA</div> <div>MODELLO</div> <div>Numero poli x I_n</div> <div>I_r [A]</div> <div>I_m [A]</div> <div>P.d.I. [kA]</div> <div>Norma P.d.I.</div> <div>I differenziale [A]</div> <div>T differenziale [s]</div> <div>Icc max fondo linea [A]</div> <div>Icc F-PE minima fondo linea [A]</div> <div>Icc picco max su apparecchiatura</div> <div>DISTRIBUZIONE</div> <div>LINEA</div> <div>Sigla tratta 1-2</div> <div>Lunghezza tratte 1-2 [m]</div> <div>Sezione tratte 1-2 [mmq]</div> <div>Nota 1</div> <div>Nota 2</div>		ALIMENTAZIONE DA QUADRO CONTATORE	SCARICATORI DI SOVRATENSIONE	GENERALE PRESE-LUCE	PRESE 10/16 A	ILLUMINAZIONE	ESTERNI	PRESE FM	D		
E			0	0	0	0	0	0	E			
			0	0	0	0	0	0				
			---	---	---	---	---	---				
			100	100	100	100	100	100				
			ABB	---	ABB	ABB	ABB	---				
			SD202/40	---	F202AP/40 A	SN201 L	SN201 L	DS201 L C10 A30				
			2 x 40 ---	---	2 x 40 ---	2 x 16 -C	2 x 10 -C	2 x 10 -C				
			40	---	40	16	10	10				
			---	---	---	160	100	100				
			0	---	---	4,5	4,5	4,5				
			---	---	---	EN 60898 - Icn	EN 60898 - Icn	EN 60898 - Icn				
			---	---	0,03 - Cl. A	---	---	0,03 - Cl. A				
			---	---	0,04	---	---	0,04				
			2,71	2,71	2,71	2,66	2,66	2,71				
			---	5	5	4,99	4,97	5				
			3,075	3,075	3,075	3,04	3,04	3,075				
			Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N				
			---	---	---	FS17	FS17	---				
			---	---	---	3	3	---				
			---	---	---	2(1x4)+(1PE4)	2(1x1,5)+(1PE1,5)	---				
								2(1x1,5)+(1PE1,5) - 3G1,5				
F			COMMITTENTE			OGGETTO		FILE		F		
			<div> BAGANTE e RIGATO Ingegneri Associati</div>			COMUNE DI PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI		RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22 QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 18		uni002002		
	DISEGNO											
										FOGLIO		SEQUE
										2		9
	0	11/02/2021	EMISSIONE	MB	FR							
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO							
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	<div><div>Da Quadro: FORNITURA ENEL CIVICO 20</div><div>Partenza:</div><div>Sezione : 1(2x10)</div><div>Lunghezza [m]: 2</div><div>Sigla armonizzata: FG16OR16</div><div>Frequenza [Hz]: 50</div><div>Tensione [V]: 230</div><div>Polarità: Monofase L1+N</div><div>Numerazione morsetto:</div></div>		<div>Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 5,203 kA</div> <div><div><div><div><div></div><div>QS</div></div></div><div><div><div><div></div><div>Q</div></div><div><div></div><div>QAPP-20</div></div></div><div><div><div><div></div><div>Q</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div>AL FG 5</div></div></div></div>						A	
B									B	
C	<div><div>Sigla : QCA-20</div><div>Dimensioni : 12 DIN</div><div>Materiale : ISOLANTE</div><div>Porta : TRASPARENTE</div><div>Installazione: PARETE</div><div>Grado di protezione IP quadro: 65</div><div>Doppio isolamento: SI</div><div>Ik massima di quadro [kA]: 5,203</div><div>Ipicco massima di quadro [kA]: 7,678</div></div>								C	
D	<div><div>Sigla utenza</div><div>Descrizione</div><div>POTENZA CONTEMPORANEA [kW]</div><div>CORRENTE (Ib) [A]</div><div>CosFi</div><div>COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]</div><div><div>PROTEZIONE</div><div>MARCA</div><div>MODELLO</div><div>Numero poli x In</div><div>Ir [A]</div><div>Im [A]</div><div>P.d.I. [kA]</div><div>Norma P.d.I.</div><div>I differenziale [A]</div><div>T differenziale [s]</div></div><div>Icc max fondo linea [A]</div><div>Icc F-PE minima fondo linea [A]</div><div>Icc picco max su apparecchiatura</div><div>DISTRIBUZIONE</div><div><div>LINEA</div><div>Sigla tratta 1-2</div><div>Lunghezza tratte 1-2 [m]</div><div>Sezione tratte 1-2 [mmq]</div><div>Nota 1</div><div>Nota 2</div></div></div>		<div><div>DA CONTATORE E-DISTRIBUZIONE</div><div>0</div></div>	<div><div>ALIMENTAZIONE APPARTAMENTO</div><div>0</div></div>	<div><div>ALIMENTATORE CITOFONO</div><div>0</div></div>					D
E									E	
F	<div><div>0</div><div>REV</div></div>	<div><div>11/02/2021</div><div>DATA</div></div>	<div><div>EMISSIONE</div><div>DESCRIZIONE</div></div>	<div><div>MB</div><div>DISEGNATO</div></div>	<div><div>FR</div><div>CONTROLLATO</div></div>	<div><div><div><div></div><div>BAGANTE e RIGATO</div><div>Ingegneri Associati</div></div></div><div><div>COMMITTENTE</div><div>COMUNE DI PADOVA</div><div>SETTORE LAVORI PUBBLICI</div></div></div>		<div><div>OGGETTO</div><div>RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22</div><div>QUADRO CONSEGNA ENEL CIV.20</div><div>NOTA</div><div>QCA-20</div></div>	<div><div>FILE</div><div>uni003004</div><div>DISEGNO</div><div>IE1</div><div>FOGLIO</div><div>4</div><div>SEGUE</div><div>9</div></div>	F
	1	2	3	4	5	6	7	8		

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	<div>Da Quadro: QCA-20</div> <div>Partenza:</div> <div>Sezione : 1(2x10)</div> <div>Lunghezza [m]: 10</div> <div>Sigla armonizzata: FG16OR16</div> <div>Frequenza [Hz]: 50</div> <div>Tensione [V]: 230</div> <div>Polarità: Monofase L1+N</div> <div>Numerazione morsetto:</div>		<div>Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 2,707 kA</div> <div></div>						A	
B									B	
C	<div>Sigla : QAPP-20</div> <div>Dimensioni : 2X18 DIN</div> <div>Materiale : ISOLANTE</div> <div>Porta : TRASPARENTE</div> <div>Installazione: INCASSO</div> <div>Grado di protezione IP quadro: 40</div> <div>Doppio isolamento: SI</div> <div>Ik massima di quadro [kA]: 2,707</div> <div>Ipicco massima di quadro [kA]: 3,181</div>								C	
D	<div>Sigla utenza</div> <div>Descrizione</div> <div>POTENZA CONTEMPORANEA [kW]</div> <div>CORRENTE (Ib) [A]</div> <div>CosFi</div> <div>COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]</div> <div>PROTEZIONE</div> <div>MARCA</div> <div>MODELLO</div> <div>Numero poli x In</div> <div>Ir [A]</div> <div>Im [A]</div> <div>P.d.I. [kA]</div> <div>Norma P.d.I.</div> <div>I differenziale [A]</div> <div>T differenziale [s]</div> <div>Icc max fondo linea [A]</div> <div>Icc F-PE minima fondo linea [A]</div> <div>Icc picco max su apparecchiatura</div> <div>DISTRIBUZIONE</div> <div>LINEA</div> <div>Sigla tratta 1-2</div> <div>Lunghezza tratte 1-2 [m]</div> <div>Sezione tratte 1-2 [mmq]</div> <div>Nota 1</div> <div>Nota 2</div>		ALIMENTAZIONE DA QUADRO CONTATORE	SCARICATORI DI SOVRATENSIONE	GENERALE PRESE-LUCE	PRESE 10/16 A	ILLUMINAZIONE	ESTERNI	PRESE FM	D
E									E	
F			<div> BAGANTE e RIGATO Ingegneri Associati</div>			OGGETTO RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22 QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 20		FILE uni004005	F	
			COMMITTENTE COMUNE DI PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI			NOTA QAPP-20		DISEGNO IE1		
	0 11/02/2021 EMISSIONE MB FR							FOGLIO 5	9	
	REV DATA DESCRIZIONE DISEGNATO CONTROLLATO									
	1	2	3	4	5	6	7	8		




D	Sigla utenza		LUCI ESTERNE	IMPIANTI DI CHIAMATA		GENERALE CDZ-CALDAIA	PREDISPOSIZIONE CDZ	ALIMENTAZIONE CALDAIA	CIRCUITO PRESE ELETTRODOMESTICI	D
	Descrizione									
	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0	0	0	0	0	0	0	
	CORRENTE (Ib) [A]		0	0	0	0	0	0	0	
	CosFi		---	---	---	---	---	---	---	
	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100	100	100	
	PROTEZIONE	MARCA	---	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB	
		MODELLO	---	E91hN/20 8.5x31.5	E91hN/20 8.5x31.5	F202AP/40 A	SN201 L	SN201 L	DS201 L C20 A30	
		Numero poli x In	---	2 x 20 -gL	2 x 20 -gL	2 x 40 ---	2 x 20 -C	2 x 10 -C	2 x 20 -C	
		Ir [A]	---	2	4	40	20	10	20	
Im [A]		---	4,5	9	---	200	100	200		
P.d.I. [kA]		---	50	50	---	4,5	4,5	4,5		
Norma P.d.I.		---	EN 60947-2 - Icu	EN 60947-2 - Icu	---	EN 60898 - Icn	EN 60898 - Icn	EN 60898 - Icn		
E	I differenziale [A]	---	---	---	0,03 - Cl. A	---	---	0,03 - Cl. A		
	T differenziale [s]	---	---	---	0,04	---	---	0,04		
	Icc max fondo linea [A]	2,2	2,71	0,21	2,71	2,66	2,66	2,71		
	Icc F-PE minima fondo linea [A]	4,9	---	---	5	4,99	4,97	4,99		
	Icc picco max su apparecchiatura		3,181	3,075	0,307	3,075	3,04	3,04	3,075	
	DISTRIBUZIONE		Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	
	LINEA	Sigla tratta 1-2	FS17 - FG16OR16	---	FS17	---	FS17	FS17	FS17	
Lunghezza tratte 1-2 [m]		10 - 15	---	3	---	3	3	3		
Sezione tratte 1-2 [mmq]		2(1x1,5)+(1PE1,5) - 3G1,5	---	2(1x2,5)	---	2(1x6)+(1PE6)	2(1x1,5)+(1PE1,5)	2(1x6)+(1PE6)		
Nota 1										
	Nota 2									


F					 BAGANTE e RIGATO Ingegneri Associati	COMMITTENTE COMUNE DI PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI	OGGETTO RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22 QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 20	FILE	uni004006	F			
									DISEGNO		IE1		
	0	11/02/2021	EMISSIONE	MB				FR	NOTA		QAPP-20	FOLGIO	SEGUE
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO				CONTROLLATO				6	9

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	<div>Da Quadro: FORNITURA ENEL CIVICO 22</div> <div>Partenza:</div> <div>Sezione : 1(2x10)</div> <div>Lunghezza [m]: 2</div> <div>Sigla armonizzata: FG16OR16</div> <div>Frequenza [Hz]: 50</div> <div>Tensione [V]: 230</div> <div>Polarità: Monofase L1+N</div> <div>Numerazione morsetto:</div>		<div>Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 5,203 kA</div> <div><div><div><div><div></div><div>QS</div></div></div><div><div><div><div></div><div>Q</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>Q</div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div><div>QAPP-22</div></div></div></div></div><div>AL FG 8</div></div></div>						A	
B									B	
C	<div>Sigla : QCA-22</div> <div>Dimensioni : 12 DIN</div> <div>Materiale : ISOLANTE</div> <div>Porta : TRASPARENTE</div> <div>Installazione: PARETE</div> <div>Grado di protezione IP quadro: 65</div> <div>Doppio isolamento: SI</div> <div>Ik massima di quadro [kA]: 5,203</div> <div>Ipicco massima di quadro [kA]: 7,678</div>								C	
D	<div>Sigla utenza</div> <div>Descrizione</div> <div>POTENZA CONTEMPORANEA [kW]</div> <div>CORRENTE (Ib) [A]</div> <div>CosFi</div> <div>COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]</div> <div><div>PROTEZIONE</div><div>MARCA</div><div>MODELLO</div><div>Numero poli x In</div><div>Ir [A]</div><div>Im [A]</div><div>P.d.I. [kA]</div><div>Norma P.d.I.</div><div>I differenziale [A]</div><div>T differenziale [s]</div></div> <div>Icc max fondo linea [A]</div> <div>Icc F-PE minima fondo linea [A]</div> <div>Icc picco max su apparecchiatura</div> <div>DISTRIBUZIONE</div> <div><div>LINEA</div><div>Sigla tratta 1-2</div><div>Lunghezza tratte 1-2 [m]</div><div>Sezione tratte 1-2 [mmq]</div><div>Nota 1</div><div>Nota 2</div></div>		DA CONTATORE E-DISTRIBUZIONE	ALIMENTAZIONE APPARTAMENTO	ALIMENTATORE CITOFONO					D
E			0	0	0				E	
			0	0	0					
			---	---	---					
			100	100	100					
			ABB	ABB	ABB					
			SD202/40	S201 Na	S201 Na					
			2 x 40 ---	2 x 32 -C	2 x 6 -C					
			40	32	6					
			---	320	60					
			0	6	6					
			---	EN 60898 - Icn	EN 60898 - Icn					
			---	---	---					
			---	---	---					
			5,2	5,2	5,2					
			---	---	---					
			7,678	7,678	7,678					
			Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N					
			---	FG16OR16	---					
			---	40	---					
			---	1(2x10)	---					
F									F	
			<div><div><div></div></div><div>BAGANTE e RIGATO Ingegneri Associati</div></div>			OGGETTO RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22 QUADRO CONSEGNA ENEL CIV.22		FILE uni005007		
			COMMITTENTE COMUNE DI PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI					DISEGNO IE1		
			0 11/02/2021 EMISSIONE MB FR			NOTA QCA-22		FOGLIO 7	SEGUE 9	
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					
	1	2	3	4	5	6	7	8		


	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	<div>Da Quadro: QCA-22</div> <div>Partenza:</div> <div>Sezione : 1(2x10)</div> <div>Lunghezza [m]: 40</div> <div>Sigla armonizzata: FG16OR16</div> <div>Frequenza [Hz]: 50</div> <div>Tensione [V]: 230</div> <div>Polarità: Monofase L1+N</div> <div>Numerazione morsetto:</div>		<div>Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,167 kA</div> <div></div>						A	
B									B	
C	<div>Sigla : QAPP-22</div> <div>Dimensioni : 2X18 DIN</div> <div>Materiale : ISOLANTE</div> <div>Porta : TRASPARENTE</div> <div>Installazione: INCASSO</div> <div>Grado di protezione IP quadro: 40</div> <div>Doppio isolamento: SI</div> <div>Ik massima di quadro [kA]: 1,167</div> <div>Ipicco massima di quadro [kA]: 1,724</div>								C	
D	<div>Sigla utenza</div> <div>Descrizione</div> <div>POTENZA CONTEMPORANEA [kW]</div> <div>CORRENTE (Ib) [A]</div> <div>CosFi</div> <div>COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]</div> <div>PROTEZIONE</div> <div>IR</div> <div>Im</div> <div>P.d.I.</div> <div>Norma P.d.I.</div> <div>I differenziale</div> <div>T differenziale</div> <div>Icc max fondo linea</div> <div>Icc F-PE minima fondo linea</div> <div>Icc picco max su apparecchiatura</div> <div>DISTRIBUZIONE</div> <div>LINEA</div> <div>Sigla tratta 1-2</div> <div>Lunghezza tratte 1-2 [m]</div> <div>Sezione tratte 1-2 [mmq]</div> <div>Nota 1</div> <div>Nota 2</div>		ALIMENTAZIONE DA QUADRO CONTATORE	SCARICATORI DI SOVRATENSIONE	GENERALE PRESE-LUCE	PRESE 10/16 A	ILLUMINAZIONE	ESTERNI	PRESE FM	D
E									E	
F									F	
<div>0</div> <div>11/02/2021</div> <div>EMISSIONE</div> <div>MB</div> <div>FR</div> <div>REV</div> <div>DATA</div> <div>DESCRIZIONE</div> <div>DISEGNATO</div> <div>CONTROLLATO</div>			<div></div> <div>BAGANTE e RIGATO</div> <div>Ingegneri Associati</div>		<div>COMMITTENTE</div> <div>COMUNE DI PADOVA</div> <div>SETTORE LAVORI PUBBLICI</div>		<div>OGGETTO</div> <div>RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22</div> <div>QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 22</div> <div>NOTA</div> <div>QAPP-22</div>		<div>FILE</div> <div>uni006008</div> <div>DISEGNO</div> <div>IE1</div> <div>FOGLIO</div> <div>8</div> <div>SEGUE</div> <div>9</div>	
	1	2	3	4	5	6	7	8		




D	Sigla utenza								
	Descrizione		LUCI ESTERNE	IMPIANTI DI CHIAMATA		GENERALE CDZ-CALDAIA	PREDISPOSIZIONE CDZ	ALIMENTAZIONE CALDAIA	CIRCUITO PRESE ELETTRODOMESTICI
	POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0	0	0	0	0	0	0
	CORRENTE (Ib) [A]		0	0	0	0	0	0	0
	CosFi		---	---	---	---	---	---	---
	COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100	100	100
	PROTEZIONE	MARCA	---	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB
		MODELLO	---	E91hN/20 8.5x31.5	E91hN/20 8.5x31.5	F202AP/40 A	SN201 L	SN201 L	DS201 L C20 A30
		Numero poli x In	---	2 x 20 -gL	2 x 20 -gL	2 x 40 ---	2 x 20 -C	2 x 10 -C	2 x 20 -C
		Ir [A]	---	2	4	40	20	10	20
Im [A]		---	4,5	9	---	200	100	200	
P.d.I. [kA]		---	50	50	---	4,5	4,5	4,5	
Norma P.d.I.		---	EN 60947-2 - Icu	EN 60947-2 - Icu	---	EN 60898 - Icn	EN 60898 - Icn	EN 60898 - Icn	
I differenziale [A]		---	---	---	0,03 - Cl. A	---	---	0,03 - Cl. A	
T differenziale [s]	---	---	---	0,04	---	---	0,04		
E	Icc max fondo linea [A]		1,06	1,17	0,19	1,17	1,16	1,16	1,17
	Icc F-PE minima fondo linea [A]		4,9	---	---	5	4,99	4,97	4,99
	Icc picco max su apparecchiatura		1,528	1,683	0,278	1,683	1,671	1,671	1,683
	DISTRIBUZIONE		Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
	LINEA	Sigla tratta 1-2	FS17 - FG16OR16	---	FS17	---	FS17	FS17	FS17
		Lunghezza tratte 1-2 [m]	10 - 35	---	3	---	3	3	3
		Sezione tratte 1-2 [mmq]	2(1x1,5)+(1PE1,5) - 3G1,5	---	2(1x2,5)	---	2(1x6)+(1PE6)	2(1x1,5)+(1PE1,5)	2(1x6)+(1PE6)
		Nota 1							
		Nota 2							

F					 BAGANTE e RIGATO Ingegneri Associati	COMMITTENTE COMUNE DI PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI	OGGETTO RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO VIA CURIE 18, 20 E 22 QUADRO APPARTAMENTO CIVICO 22	FILE	uni006009	F			
								DISEGNO	IE1				
	0	11/02/2021	EMISSIONE	MB				FR	FOLGIO		9	SEGUE	9
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO				CONTROLLATO	NOTA		QAPP-22		

PARTICOLARE IMPIANTO DI TERRA




DISPOSIZIONE APPARECCHI DI COMANDO E DERIVAZIONE



DISPOSIZIONE APPARECCHI CUCINA

pagina

1 di 1



LEGENDA

1-2: presa bipasso comandata da interruttore bipolare 2x16 A per l'alimentazione di elettrodomestici vari;


L: interruttore unipolare 10 A per il comando del punto luce a parete sopra il piano cucina;

C: interruttore unipolare 10 A per il comando della cappa di aspirazione.


NOTE

Gli apparecchi dovranno essere collocati lontano da lavelli e piani di cottura a gas.

DISPOSIZIONE APPARECCHI DI COMANDO E DERIVAZIONE NEI LOCALI DA BAGNO



DEFINIZIONE DELLE ZONE NEI LOCALI DA BAGNO
SECONDO NORMA CEI 64-8 SEZ.701 E PARTICOLARE
COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI SUPPLEMENTARI (EQS)




NOTE

(1)–L'eventuale aspiratore può essere avviato dal comando punto luce a soffitto e deve essere installato fuori dalle ZONE 1–2.


(2)–Il collegamento equipotenziale supplementare deve interessare tutte le tubazioni metalliche entranti nel locale da bagno. Il collegamento deve essere eseguito all'ingresso delle tubazioni nel locale.

(3)–I collari di collegamento delle tubazioni devono essere tali da non produrre fenomeni di corrosione. In particolare per tubazioni in acciaio zincato i collari dovranno essere di acciaio inox o di ottone. Per tubazioni in rame dovranno invece essere impiegati collari in ottone o in rame.


PARALLELISMI TRA CAVI DI ENERGIA (QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE) DIRETTAMENTE INTERRATI SENZA PROTEZIONE MECCANICA (POSA L) O CON PROTEZIONE MECCANICA (POSA M) E METANODOTTI DI QUALSIASI SPECIE






PARALLELISMI TRA CAVI DI ENERGIA POSATI ENTRO TUBAZIONI, CUNICOLI O POLIFORE E METANODOTTI DI 1^a, 2^a E 3^a SPECIE



PARALLELISMI TRA CAVI DI ENERGIA POSATI ENTRO TUBAZIONI, CUNICOLI O POLIFORE E METANODOTTI DI 4^a E 5^a SPECIE



PARALLELISMI TRA CAVI DI ENERGIA (QUALSIASI LIVELLO DI TENSIONE) DIRETTAMENTE INTERRATI SENZA PROTEZIONE MECCANICA (POSA L) O CON PROTEZIONE MECCANICA (POSA M) E METANODOTTI DI QUALSIASI SPECIE



NEL CASO NON SIA POSSIBILE RISPETTARE LE DISTANZE MINIME INDICATE PER I VARI CASI POSSONO ESSERE CONCORDATE RIDUZIONI CON I PROPRIETARI, O CONCESSIONARI DEL SERVIZIO, MA DEVONO COMUNQUE ESSERE INTERPOSTI DIAFRAMMI DI SEPARAZIONE CONTINUI IN MATERIALE NON METALLICO. NON SONO PRESCRITTE DISTANZE DI RISPETTO FRA CONDOTTE DI 6[^] E 7[^] SPECIE E CONDUTTURE ELETTRICHE, MA LA DISTANZA DEVE ESSERE TALE DA PERMETTERE INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

SPECIE DELLA CONDOTTA DI GAS IN RELAZIONE ALLA PRESSIONE (p) MASSIMA DI ESERCIZIO. (D.M. 24-11-84)

SPECIE DELLA CONDOTTA	PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (bar)
1 [^]	$24 < p$
2 [^]	$12 < p \leq 24$
3 [^]	$5 < p \leq 12$
4 [^]	$1.5 < p \leq 5$
5 [^]	$0.5 < p \leq 1.5$
6 [^]	$0.04 < p \leq 0.5$
7 [^]	$p \leq 0.04$

PROFONDITA' MINIME DI INTERRAMENTO DELLE CONDOTTE DEL GAS (Hg):
 Condotte di 1[^], 2[^], 3[^], 4[^], 5[^] specie: Hg = 0,9 m;
 Condotte di 6[^], 7[^] specie: Hg = 0,6 m (0,9 m per condotte di 7[^] specie in ghisa grigia).