

PARTICOLARE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE STANZA TIPO



PARTICOLARE INSTALLAZIONE RIVELATORI IN AMBIENTE ED ENTRO CONTROSOFFITTO



NOTA 1

Gli impianti riportati saranno collegati alle linee di alimentazione esistenti, non sarà quindi prevista la realizzazione di nuovi circuiti all'interno dei quadri elettrici esistenti. Per quanto possibile sarà quindi previsto il recupero delle linee di alimentazione e del canale in acciaio zincato esistenti. All'interno dei nuovi locali adibiti a servizi igienici, gli impianti elettrici saranno realizzati tramite posa incassata entro pareti.
La restante distribuzione sarà realizzata in esecuzione a vista.

NOTA 2

All'interno dei locali non soggetti a trasformazione e all'interno delle camere sono indicate le sole apparecchiature che saranno sottoposte ad intervento. I restanti impianti elettrici esistenti non risultano indicati, in quanto non subiranno variazioni rispetto allo stato attuale.

LEGENDA SIMBOLI

	Contatore di energia ENEL
	Quadro elettrico - Simbolo generale
	Canale esistente in acciaio zincato staffato a parete 200x80mm
	Scatola di derivazione in versione da esterno
	Canalina in pvc rigido
	Tubazione in PVC rigido
	Presa 10/16A tipo bipasso in versione da incasso
A	Punto di allimentazione aspiratore
	Applique a soffitto completa di lampada a led
	Punto luce a parete
1x34W	Plafoniera stagna con corpo in policarbonato completa di lampada a led equivalente 34W
	Interruttore unipolare in versione da incasso
	Plafoniera ad incasso su controsoffitto con corpo in policarbonato di tipo panel led
S	Apparecchio completo di inverter e batterie per illuminazione di emergenza con lampada a led
S	Apparecchio illuminante per illuminazione di sicurezza dotato di pittogramma bianco-verde
	Targa ottico acustica per impianto di chiamata
	Pulsante a tirante in versione da interno
R	Pulsante di reset impianto di chiamata
	Rivelatore ottico di fumo per impianto rivelazione fumi ed incendi
	Rivelatore ottico installato entro controsoffitto dotato di spia di segnalazione installata in ambiente

LEGENDA COLORI

	Impianti comuni luce forza motrice
	Impianti di forza motrice
	Impianti di illuminazione
	Impianti speciali

PARTICOLARE CANALE IN ACCIAIO ZINCATO ESISTENTE ENTRO CONTROSOFFITTO



PARTICOLARE INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE



PARTICOLARE GIUNZIONE CONDUTTORI ALL'INTERNO DELLA SCATOLA DI DERIVAZIONE



Firmato digitalmente da Davide Ferro
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO

ASSE 6 POR FESR
OBIETTIVO OT9 - AZIONE 9.5.8

ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO
Importo complessivo: € 655.000,00

CUP: H99G19000470009

Progetto: LLPP EDP 2020/030 Nome file: APPR_25_ASILO NOTTURNO_Imp_elet_Plan_p1 Data: 20/10/2020	Oggetto elaborato: **IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI** **Planimetria Impianti Piano Primo**	Sigla elaborato: **E.02**

Progettista:
Ing. Davide Ferro
IPT Project S.r.l.
Via Uruguay,20
35127 - Padova

IPT Project srl

Capo settore:
Ing. Emanuele Nichele

RUP:
Arch. Diego Giacon

Questo documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Rif: 1909-002